



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00650

№ ПС 007676

Срок действия с 10.06.2022 г. по 09.06.2027 г.

ОКПД 2: 22.21.30
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3925908009

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Декоруст». ОГРН: 1206700012485.
Адрес: Россия, 215806 Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Максима Горького, д.57, кв.15.
Телефон: +79038929775. E-mail: deko2@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Декоруст». ОГРН: 1206700012485.
Адрес: Россия, 215805 Смоленская обл., г.Ярцево, ул. 2-ая Машиностроительная, д.9.
Телефон: +79038929775. E-mail: deko2@mail.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город
Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75.,
тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Изделия погонажные, профильные поливинилхлоридные, в том числе с
лакированным или ламинированным покрытием, толщиной от 1 мм до 60 мм,
плотностью от 1,4 до 1,6 г/см³, длина от 500 мм до 10 000 мм, шириной от 5 мм до
1 000 мм торговой марки «Декоруст», серии Люкс, выпускаемые по ТУ 22.21.30-
001-45273445-2020. Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от
02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от
03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс
пожарной опасности строительных материалов – КМ4– (См. приложение №1 на
бланке № ПС 004509).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 0721/СТ-22 от 27.05.2022 г.,
Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ».
Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22
до 16.04.2024 г.
Акт анализа состояния производства № 0709/СТ-22 от 29.04.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.30-001-45273445-2020.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00650

№ ПС 004509

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – нормальнoгорючие (Г3)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы из определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы из определения.	Группа токсичности – высоко опасные (Т3)
Класс пожарной опасности: КМ4		

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов

