

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00778/26

**ЗАЯВИТЕЛЬ:**

Закрытое акционерное общество «Подольский завод стройматериалов» (ЗАО «Подольский завод стройматериалов»),  
 Адрес (место нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, пр-д Ремонтный, д. 6,  
 Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 142116, Московская область, г. Подольск, пр-д Ремонтный, д. 6, ОГРН 1035007204143, ИНН 5036006830, Тел.: 8 (4967) 632868, Адрес электронной почты: kraskapodolsk1@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Закрытое акционерное общество «Подольский завод стройматериалов» (ЗАО «Подольский завод стройматериалов»),  
 Адрес (местонахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, пр-д Ремонтный, д. 6,  
 Адрес производства продукции: 142116, Московская область, г. Подольск, пр-д Ремонтный, д. 6, ОГРН 1035007204143, ИНН 5036006830.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие на основе эмали полиуретановой БЕТЭЛАСТ, с расходом на один слой не более 0,5 кг/м <sup>2</sup> , нанесенное на негорючее основание, выпускаемое по ТУ 2313-027-04002214-04 с изм. 1 «Полиуретановая эмаль «БЕТЭЛАСТ». Технические условия.»	код ОКПД2:	20.30.1
	Серийный выпуск.	Код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 3326/ТР от 25.03.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,  
 Акт о результатах анализа состояния производства № 2144/АСП от 16.02.2026 Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,  
 Схема сертификации 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3);  
 Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1);  
 Группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);  
 Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20);  
 Группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (п. 5.1).

<b>СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ</b>	с	07.04.2026	по	06.04.2031
---	---	------------	----	------------

 РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
	Эксперт (эксперты)	