



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU АД67.В.00342/26

Серия RU № 0605587

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2.
 Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г.
 Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАНТАЛ-4».

Место нахождения (адрес юридического лица): 141825, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДМИТРОВ, С. ОРУДЬЕВО, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, СТР. 90.
 Основной государственный регистрационный номер: 1037739536592.
 Телефон: +7 (495) 660-37-87. Адрес электронной почты: akvest-98@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАНТАЛ-4».

Место нахождения (адрес юридического лица): 141825, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДМИТРОВ, С. ОРУДЬЕВО, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, СТР. 90.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для древесины и материалов на ее основе: состав огнебиозащитный «Аквест-01Д (А 01Д)» плотностью $(1,14 \pm 0,02) \text{ г/см}^3$ (поверхностная пропитка), выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.11-007-47363170-2024 (взамен ТУ 2316-007-47363170-08) «Огнезащитные составы серии «Аквест» (с Изменением № 1).
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ26-03-30/4 от 30.03.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ043-324.25-02 от 25.11.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Ексютю Татьяна Пантелеевна, Томниковский Павел Константинович.
 Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», п.п. 5.1, 5.2. Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1105463).
 Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 03.11.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.04.2026 **ПО** 31.03.2031
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))



Смешан Максим Александрович
 (Ф.И.О.)

Соболев Алексей Анатольевич
 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00342/26

Серия RU № 1105463

Дополнительная информация:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)

Средство огнезащиты для древесины и материалов на ее основе: состав огнебиозащитный «Аквест-01Д (А 01Д)» плотностью $(1,14 \pm 0,02) \text{ г/см}^3$ (поверхностная пропитка) обеспечивает I группу огнезащитной эффективности с расходом, установленным изготовителем (без учёта технологических потерь) – 500 г/м^2 . Устойчив к старению.

Состав хранить в упаковке производителя в закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 85 %. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покрытия не более 3-х лет в закрытых сухих помещениях, так и в атмосферных условиях (под навесом), при температуре окружающей среды от -40°C до $+40^\circ\text{C}$, относительной влажности воздуха не более 80%. Огнезащитное покрытие должно быть защищено от проточной и статической воды, т.к. не предназначено для эксплуатации в условиях погружения в воду.

Аквест

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



для
СЕРТИФИКАТОРА
М.П.

Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Головков Алексей Анатольевич
(Ф.И.О.)