

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ЭО30.B.00547/23



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Изоплит» (ООО «Русатом Изоплит»). Место нахождения: Тверская область, Конаковский, поселок городского типа Изоплит. Адрес юридического лица: 171277, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, поселок городского типа Изоплит, улица Пионерская, дом 20. Адрес места осуществления деятельности: 171277, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, поселок городского типа Изоплит, улица Пионерская, дом 20. ОГРН: 1146952019972. ИНН: 6949013886. Телефон: +7 800 770 78 48. Адрес электронной почты: info.izoplit@umatex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Изоплит» (ООО «Русатом Изоплит»). Место нахождения: Тверская область, Конаковский, поселок городского типа Изоплит. Адрес юридического лица: 171277, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, поселок городского типа Изоплит, улица Пионерская, дом 20. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171277, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, поселок городского типа Изоплит, улица Пионерская, дом 20. ОГРН: 1146952019972. ИНН: 6949013886.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, Россия, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, город Москва, улица Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещение № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: +7 (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@isniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия (плиты) теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем марок: SSB 1 (плотностью от 103,5 до 138,0 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 3,0), SSB 2t (плотностью от 144,0 до 192,0 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 4,3) с односторонним покрытием из стеклохолста белого цвета номинальной поверхностной плотностью 50 г/м², SSB 4 (плотностью от 88,2 до 117,6 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 4,5), GRS 20 (плотностью от 81,0 до 108,0 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 4,0), GRS 30 (плотностью от 112,5 до 150,0 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 3,0), FPS 14 (плотностью от 122,4 до 163,2 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 3,0), FPS 17 (плотностью от 153,0 до 204,0 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 3,0), FSS 160 (плотностью от 153,0 до 204,0 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 3,0), FSS 160ALC (плотностью от 153,0 до 187,0 кг/м³, содержание органических веществ, % не более 3,0) с односторонним покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой с плотностью 88±5 г/м², изготавливаемые в соответствии с ТУ 5762-004-48956966-2014 с изменением № 4 «ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ SSB 1, SSB 2t, SSB 4, GRS 20, GRS 30, FPS 14, FPS 17, FSS 160, FSS 160ALC». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 40 с/см-2023 от 18.09.2023, № 41 с/см-2023 от 18.09.2023, № 42 с/см-2023 от 18.09.2023, выданных ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акта оценки производства сертифицируемой продукции № 0817 стр/см/оп от 24.08.2023, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Стандарты, включенные в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Условия хранения продукции в соответствии с разд. 6 ТУ 5762-004-48956966-2014 с изм. № 4: Транспортирование и хранение изделий следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоящих технических условий. Изделия в пачках допускается укладывать и хранить на деревянных паллетах. Высота укладки на паллете не должна превышать 2,5 метра. Высота штабеля при хранении не должна превышать 5 метров или 2-х ярусов. Допускается хранение Изделий на открытых площадках производителя при условии защищенности Изделий от воздействия влаги и солнечных лучей. При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении Изделий должна обеспечиваться их сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Срок хранения (гарантийный срок хранения) продукции в соответствии с п. 8.2 ТУ 5762-004-48956966-2014 с изм. № 4: не более 9 месяцев с момента их изготовления. Срок службы (годности) или ресурс продукции: не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2023 по 27.09.2028



Руководитель
полномочитель руководителя органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Пластун Кристина Павловна
(фамилия, имя, отчество)
(подпись при наличии)

Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)
(подпись при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.В.00547/23
(обязательная сертификация)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

TU 5762-004-48956966-2014 с изменением № 4 «ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ БАТЫ SSB 1, SSB 2t, SSB 4, GRS 20, GRS 30, FPS 14, FPS 17, FSS 160, FSS 160ALC» от 10.11.2022.

Сведения о стандартах, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Для изделий марок: SSB 1, SSB 4, GRS 20, GRS 30, FPS 14, FPS 17, FSS 160

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – негорючие (НГ)

Для изделий марок: SSB 2t, FSS 160ALC

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Показатель токсичности продуктов горения материала – малоопасные (Т1)

Классификация строительных материалов по пожарной опасности в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (ст. 13, глава 3, раздел I):

Группа горючести – слабогорючие (Г1)

Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)

Группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)

Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись) Пластун Кристина Павловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись) Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)