



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00785/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИКА» (ООО «ЗИКА»).

Место нахождения: 141733, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛОБНЯ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 14.
ОГРН 1037714025865. ИНН 7714305360. Телефон: +74955777333, адрес электронной почты: info@ru.sika.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИКА» (ООО «ЗИКА»).

Место нахождения: 141733, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛОБНЯ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 14.
ОГРН 1037714025865. ИНН 7714305360. Телефон: +74955777333, адрес электронной почты: info@ru.sika.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные защитно-декоративные (системы наливных полов), с повышенной механической прочностью, на эпоксидной и полиуретановой основе, торговой марки Sika® «Sikafloor®», в составе согласно Приложению №1 на 1 листе, общей толщиной от 1,0 до 6,0 мм, выпускаемые по ТУ 20.30.22-074-13613997-2021 «Защитно-декоративное напольное покрытие с повышенной механической прочностью, на эпоксидной и полиуретановой основе т.м. Sika® «Sikafloor®». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1243/12-2021 от 24.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

Акта анализа состояния производства № 931-СС/09-2021 от 14.09.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению 2 на 1 листе.

Материал должен храниться в герметичной таре в сухом, хорошо вентилируемом и прохладном помещении при температуре от +5 до +30 °С. Гарантийный срок хранения от 6 до 24 месяцев со дня изготовления. Покрытия напольные защитно – декоративные торговой марки Sika® «Sikafloor®» обладают повышенной стойкостью к химической агрессии.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.12.2021

по

29.12.2026



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3024496/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00785/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
20.30.22	-	Покрытия напольные защитно-декоративные (системы наливных полов), с повышенной механической прочностью, на эпоксидной и полиуретановой основе, торговой марки Sika® «Sikafloor®», в составе, согласно Приложению №1 на 2 листах, общей толщиной от 1,0 до 6,0 мм, в составе:	ТУ 20.30.22-074-13613997-2021 «Защитно-декоративное напольное покрытие с повышенной механической прочностью, на эпоксидной и полиуретановой основе т.м. Sika® «Sikafloor®»
		- грунтовочный слой, марок: Sikafloor®-150 или Sikafloor®-150 RU, Sikafloor®-151 или Sikafloor®-151 RU, Sikafloor®-160 или Sikafloor®-160 RU, Sikafloor®-161 или Sikafloor®-161 N или Sikafloor®-161 RU, Sikafloor®-161 EpoxyPrimer, с расходом от 0,3 до 0,6 кг/м²; Sika® Extender T, с расходом не более 0,01 кг/м²; Sika® Extender T, с расходом не более 0,01 кг/м²; - основной слой, марок: Sikafloor®-150 / Sikafloor®-150 RU/ Sikafloor®-151/ Sikafloor®-151 RU/ Sikafloor®-160/ Sikafloor®-160 RU/ Sikafloor®-161 / Sikafloor®-161 N / Sikafloor®-161 RU / Sikafloor®-161 EpoxyPrimer / Sikafloor®-263 SL / Sikafloor®-263 SL N / Sikafloor®-263 SL RU / Sikafloor®-264 / Sikafloor®-264 N / Sikafloor®-264 RU / Sikafloor®-264 EpoxyCoat / Sikafloor®-267 / Sikafloor®-267 RU, с расходом от 0,35 до 3,5 кг/м²; - песок кварцевый фракции от 0,1 до 0,3 мм, с расходом не более 3,5 кг/м²; песок кварцевый фракции от 0,4 до 0,8 мм или от 0,8 до 1,2 мм / корунд фракции от 0,4 до 0,8 мм или от 0,8 до 1,2 мм, с расходом не более 8 кг/м²; -финишный слой: Sikafloor®-264 / Sikafloor®-264 N / Sikafloor®-264 RU/ Sikafloor®-264 EpoxyCoat / Sikafloor®-267 / Sikafloor®-267 RU / Sikafloor®-3570 / Sikafloor®-359N, с расходом от 0,35 до 1,6 кг/м².	



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3024496/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00785/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1. - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2. - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2. - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3024496/baseInfo>