



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00542/21

Серия **RU** № **0345964**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ» (ООО «АТОМИНОПРОМ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности: 140102, Россия, Московская область, город Раменское, улица Сосновый бор, 4а. Основной государственный регистрационный номер: 5167746307933. Телефон: +74957446050. Адрес электронной почты: info@atominoprom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ» (ООО «АТОМИНОПРОМ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140102, Россия, Московская область, город Раменское, улица Сосновый бор, 4а. Основной государственный регистрационный номер: 5167746307933.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КМК, типа ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-1,5, ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-2,0, ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-3,0, смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-КМК-ИТ-01 «Технологическая инструкция», составом согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0842882), выпускаемые в соответствии с ТУ 23.20.12 – 026 – 05501445 – 2020 изм.01 «Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КМК».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8606 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-840/09-2021 от 24.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 813-СС/08-2021 от 03.08.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы, герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», п. 4. Пределы огнестойкости согласно Приложению № 1 на 1 листе (бланк № 0842882). Условия хранения: соответствуют категории «9 (ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69 для сухого так и для влажного климата атмосферы тип IV (приморско-промышленная). Установленный срок хранения – 18 месяцев. Гарантийный срок – 1 год. Срок службы – 60 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2021 **ПО** 26.09.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Григорьев Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Илимов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00542/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0842882**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КМК, тип: - ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-1.5 смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-КМК-ИТ-01, состоящие из: - пены полиуретановой огнестойкой ИНЗАПЕН-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) применяемой для уплотнения проходов кабелей через проходку на глубину 100 мм или кирпичей ИНЗАБРИК-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) изготовленных из пены полиуретановой огнестойкой ИНЗАПЕН-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) глубиной 100 мм; - покрытия огнезащитного силиконового «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (ТУ 20.30.22-013-05501445-2021) нанесённого на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя не менее 2 мм). Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 100 мм в проеме стены или перекрытия – IET90;	ТУ 23.20.12 – 026 – 05501445 – 2020 изм.01 «Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КМК»
	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КМК, тип: - ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-2.0 смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-КМК-ИТ-01, состоящие из: - пены полиуретановой огнестойкой ИНЗАПЕН-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) применяемой для уплотнения проходов кабелей через проходку на глубину 120 мм или кирпичей ИНЗАБРИК-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) изготовленных из пены полиуретановой огнестойкой ИНЗАПЕН-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) глубиной 120 мм. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 120 мм в проеме стены или перекрытия – IET120;	
	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КМК, тип: - ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-3.0 смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-КМК-ИТ-01, состоящие из: - пены полиуретановой огнестойкой ИНЗАПЕН-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) применяемой для уплотнения проходов кабелей через проходку на глубину 200 мм или кирпичей ИНЗАБРИК-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) изготовленных из пены полиуретановой огнестойкой ИНЗАПЕН-П (ТУ 20.30.22-039-05501445-2021) глубиной 200 мм. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 200 мм в проеме стены или перекрытия – IET180;	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грешицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)