



№ 003001

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 13.05.2024г. по 12.05.2027г.

Код ОКПД 2 22.21.10

Код ТН ВЭД 391620, 3925908009

№ RU.32528.04БСТ0.ОС03.00297

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОПЛИНТ»
ОГРН 1177847197450. ИНН 7816642686. КПП 782001001. Адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, дом 70, корп.2, стр. 1, оф.2, телефон: 777-45-80

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОПЛИНТ»
ОГРН 1177847197450. ИНН 7816642686. КПП 782001001. Адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, дом 70, корп.2, стр. 1, оф.2, телефон: 777-45-80

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. № РОСС RU.32528.04БСТ0 от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные отделочные: кухонный плинтус ПВХ, кухонный плинтус ПВХ с алюминиевой вставкой, кухонный плинтус ПВХ декорированный ПВХ-пленкой, заглушки к кухонному плинтусу ПВХ, мебельные жалюзи ПВХ, кухонный цоколь декорированный ПВХ-пленкой. Плотность 1400 кг/м³, толщина сечения 1,3 мм., выпускаемые по ТУ 5772 – 001 – 49993432 – 2017. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96); группа по дымообразующей способности ДЗ (ГОСТ 12.1.044-89); группа распространения пламени-РП1 (ГОСТ Р 51032-97); группа токсичности продуктов горения -Т2 (ГОСТ 12.1.044-89).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/L-13/05/24 от 13.05.2024г., ООО «Вега» (Адрес: 107258, г. Москва, Игральная улица, д.10, этаж 1 пом IV ком 7).
Испытательная лаборатория «Орион» № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03 до 14.11.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5772 – 001 – 49993432 – 2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

