



EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00701/24

Серия RU № 0540571

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ». Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТ. Л, ПОМЕЩ. 2. Адрес места осуществления деятельности: 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТ. Л, ПОМЕЩ. 2. Основной государственный регистрационный номер: 1165275035056. Телефон: +7 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ». Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТ. Л, ПОМЕЩ. 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТ. Л. Основной государственный регистрационный номер: 1165275035056.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 4163/O-24 от 13.08.2024 г., выданного испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-143.24-01 от 04.06.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Кривошапкин Игорь Станиславович, Виноградов Владимир Витальевич. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п 3.4, 6.1. Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на одном листе (бланк № 1041970). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 23.04.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.08.2024 **ПО** 20.08.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00701/24

Серия RU № 1041970

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824997000	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 3,9 мм (расход, установленный изготовителем (без учёта технологических потерь) - не менее 4,2 кг/м ²), нанесённый в соответствии с ТР-К-004/90-150-2024 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).	Технические условия ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K».

Условия хранения: в упаковке производителя в закрытом сухом помещении при температуре воздуха от +5°C до +30°C и влажности окружающего воздуха не выше 85%. Следует избегать контакта тары с водой и химически активными веществами.

Не допускается хранение краски под воздействием прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения продуктов – 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 25 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации согласно технологическому регламенту по нанесению.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Басова Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)