

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИПАР", ОГРН 1105045000741

Место нахождения: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, Влд 3,

Телефон: +74966492200 Адрес электронной почты: Tatiana.Gusakova@fipar.ru

в лице Исполнительного директора Гончарова Сергея Николаевича

**заявляет, что** Обои виниловые на флизелиновой основе, толщиной от 0,3 мм до 0,8 мм, плотностью от 280 г/м<sup>2</sup> до 500 г/м<sup>2</sup>, в рулонах. Торговые марки: "Sonetto", "Dorena", "Italux", "FIPAR".

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 6810-2002 "Обои. Технические условия"

**Изготовитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИПАР", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 14.06.2019, ОГРН 1105045000741

Место нахождения и фактический адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, Влд 3,

Телефон: +74966492200 Адрес электронной почты: Tatiana.Gusakova@fipar.ru

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 4814200000

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 22/СГ-15.01/25 от 15.01.2025 года, выданного Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг". Сертификат соответствия №MSMQ.01.A.011505, Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ 6810-2002 "Обои. Технические условия". Класс пожарной опасности продукции КМ5. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

Группа горючести – Г4 (ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"); группа воспламеняемости – В3 (ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость");

группа дымообразующей способности – Д3 (ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"); группа токсичности продуктов горения – Т4 (ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения").

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.01.2030 включительно**

М.П.

С.Н. Гончаров

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: N RU Д-РУ.РА01.В.00050/25**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 21.01.2025**

