fsa.gov.ru
электронные сервисы

Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.HE55.B.00020/23
Дата регистрации сертификата	24.07.2023
Дата окончания действия сертификата	23.07.2028
Номер бланка	0409822
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Поляков Дмитрий Витальевич

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5029119054
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1085029009108
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОИР-М"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "ТОИР-М"
ФИО руководителя	КОСТЕРЕВ ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	141004, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СИЛИКАТНАЯ, Д. 19, ЛИТЕРА Б , КОМ. 6-7
Адрес места осуществления деятельности	141004, РОССИЯ, Московская обл, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, литера Б, ком. 6-7

Контактные данные

Номер телефона	+7 4959800472; +7 4957109901 доб. 02
Адрес электронной почты	sales@toir-m.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	31.01.2019
Дата присвоения ОГРН	15.09.2008
Код причины постановки на учет (КПП)	502901001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОИР-М"

Адрес

Адрес места нахождения	141004, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СИЛИКАТНАЯ, Д. 19, ЛИТЕРА Б , КОМ. 6-7
Адрес места осуществления деятельности	141004, РОССИЯ, Московская обл, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, литера Б, ком. 6-7

Контактные данные

Номер телефона	+7 4959800472; +7 4957109901 доб. 02
Адрес электронной почты	sales@toir-m.ru

Производственные площадки

141004, РОССИЯ, Московская обл, г Мытищи, ул. Силикатная д. 19

Адрес производства продукции	141004, РОССИЯ, Московская обл, г Мытищи, ул. Силикатная д. 19
Номер телефона	+7 4959800472
Адрес электронной почты	sales@toir-m.ru

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Узлы пересечения противопожарных преград муфтами инженерных систем зданий и сооружений «Противопожарные муфты типа «ТОИР МП»: «ТОИР МП-16», «ТОИР МП-20», «ТОИР МП-25», «ТОИР МП-32», «ТОИР МП-40», «ТОИР МП-50», «ТОИР МП-65», «ТОИР МП-80», «ТОИР МП-90», «ТОИР МП-110», наружным диаметром от 31 мм до 125 мм
Общие условия хранения продукции	Условия и сроки хранения, срок службы (годности) согласно эксплуатационной документации

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Узлы пересечения противопожарных преград муфтами инженерных систем зданий и сооружений «Противопожарные муфты типа «ТОИР МП»: «ТОИР МП-16», «ТОИР МП-20», «ТОИР МП-25», «ТОИР МП-32», «ТОИР МП-40», «ТОИР МП-50», «ТОИР МП-65», «ТОИР МП-80», «ТОИР МП-90», «ТОИР МП-110», наружным диаметром от 31 мм до 125 мм
Тип	«ТОИР МП»
Иная информация о продукции	Предел огнестойкости узла пересечения противопожарных преград муфтами инженерных систем зданий и сооружений по потере плотности и теплоизолирующей способности – EI 180.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8484100009 - - прочие

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Противопожарные муфты типа «ТОИР МП»

Наименование документа	Противопожарные муфты типа «ТОИР МП»
Номер документа	ТУ 25.11.23-003-86730452-2018

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53306-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункты 1.1, 3.1, 3.2, 7.1, 7.2, 8.1-8.3, 9.1
Статус стандарта, нормативного	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

РОСС RU.0001.21АИ09

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	РОСС RU.0001.21АИ09
Наименование испытательной	Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" Институт комплексной безопасности в строительстве
Дата регистрации аттестата	28.09.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
23-07-20/2ТР-ИКБС	20.07.2023	Протокол испытаний № 23-07-20 2ТР-ИКБС (МП-16).pdf		
23-07-20/3ТР-ИКБС	20.07.2023	Протокол испытаний № 23-07-20 3ТР-ИКБС (МП-65).pdf		
23-07-20/4ТР-ИКБС	20.07.2023	Протокол испытаний № 23-07-20 4ТР-ИКБС (МП-80).pdf		
23-07-20/5ТР-ИКБС	20.07.2023	Протокол испытаний № 23-07-20 5ТР-ИКБС (МП-110).pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	003/ЕАС-23
Дата документа	03.05.2023

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	003/ЕАС-23
Дата документа	08.02.2023

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.11HE55
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации Института комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ
Дата регистрации аттестата аккредитации	19.05.2022
Адрес места нахождения	141006, РОССИЯ, Московская обл, г Мытищи, пр-кт Олимпийский, владение 50 строение 18; 129337, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЯРОСЛАВСКОЕ, ДОМ 26
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027700575044
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Номер телефона	+7 4952874914 доб. 3068
Адрес электронной почты	oc@ikbs-mgsu.ru
ФИО руководителя	Поляков Дмитрий Витальевич
Должность руководителя	Руководитель органа по сертификации

Эксперты

Корольченко Ольга Николаевна

ФИО эксперта	Корольченко Ольга Николаевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации, Заместитель руководителя

Лаврущева Виктория Игоревна

ФИО эксперта	Лаврущева Виктория Игоревна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Максакова Анна Валерьевна

ФИО эксперта	Максакова Анна Валерьевна
Выполняемые функции	Стажер