



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00442/23

Серия **RU** № **0427912**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Ливенский завод противопожарного машиностроения». Место нахождения: 303850, Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Гражданская, дом 23. Адрес места осуществления деятельности: 303850, Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Гражданская, дом 23. Номер государственной регистрации: 102570051787842. Номер телефона: +7 (915) 508-61-91. Адрес электронной почты: otk@lzpм.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Ливенский завод противопожарного машиностроения». Место нахождения: 303850, Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Гражданская, дом 23. Адрес места осуществления деятельности: 303850, Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Гражданская, дом 23. Номер государственной регистрации: 102570051787842. Номер телефона: +7 (915) 508-61-91. Адрес электронной почты: otk@lzpм.ru.

### ПРОДУКЦИЯ

Огнетушители передвижные воздушно-эмульсионные закачные ОВЭ-25(з)-АВСЕ-01 (ОТВ – «SIMARGL» по ТУ 2481-368-05744685-2011), выпускаемые по ТУ 28.29.22.110-070-11967975-2019 «Огнетушители воздушно-эмульсионные». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 0790ЕАС от 15.12.2022 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);  
Протокола № 007-2023 от 23.01.2023 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);  
Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.14, 5.17-5.21, 5.43, 6.2, 6.5-6.7, 7.1, 7.10, 12.4).  
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 05.12.2022 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.01.2023 ПО 25.01.2028

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)

Иошенко Дмитрий Александрович  
(Ф.И.О.)