



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00196/21

Серия RU № 0149808



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Тосненский район, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНТИСЕПТИК», место нахождения: 191036, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 4-Я СОВЕТСКАЯ, 5, 6-ЭТАЖ, адрес места осуществления деятельности: 192174, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Тихая, дом 9 литер 3, ОГРН: 1027809232186, номер телефона: +78127174702, адрес электронной почты: proptika@antiseptikspb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНТИСЕПТИК», место нахождения: 191036, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 4-Я СОВЕТСКАЯ, 5, 6-ЭТАЖ, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192174, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Тихая, дом 9 литер 3.

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе, растворы водные: препарат марки «ББ-11», плотностью от 1,063 г/см³ до 1,076 г/см³; препарат марки «БС», плотностью от 1,115 г/см³ до 1,152 г/см³, выпускаемые по ТУ 2499-005-23118566-2000 «Средства защитные для древесины «ХМХА», «БС» и «ББ» (смеси сухие и растворы водные))» (с изм. № 1-4).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-032/02-2021, выданного 25.02.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 012-СС/01-2021 выданного 15.01.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации Ic.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Огнезащитная эффективность при нанесении препаратов по «Технологическому регламенту на изготовление и нанесение защитных средств для древесины «ХМХА-1110», «БС» и «ББ-11» методом прогрев-холодная ванна: марка «БС» - II группа при расходе состава 855 до 1140 г/м²; марка «ББ-11» - II группа при расходе состава 1030 до 1212 г/м². Препараты устойчивы к старению. Условия хранения продукции: растворы хранить в закрытой маркированной таре в отапливаемых помещениях при температуре от +10°C до +40°C и относительной влажностью воздуха не более 80%. Гарантийный срок хранения продукции - 12 месяцев с даты изготовления. Срок службы (годности) огнезащитной обработки - 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2021

ПО 27.02.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

