ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.01039/26

Серия RU № 0642180

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4; 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНТИСЕПТИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 191036, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 4-Я СОВЕТСКАЯ, Д. 5, 6-ЭТАЖ. Адрес места осуществления деятельности: 192174, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТИХАЯ, ДОМ 9, ЛИТЕРА З. Основной государственный регистрационный номер: 1027809232186. Телефон: +7 (812) 717-47-02. Адрес электронной почты: propitka@antiseptikspb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНТИСЕПТИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 191036, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 4-Я СОВЕТСКАЯ, Д. 5, 6-ЭТАЖ. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192174, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТИХАЯ, ДОМ 9, ЛИТЕРА З.

ПРОДУКЦИЯ Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнезащитный марок: «Антипирен «ПП», плотностью от 1,21 г/см³ до 1,24 г/см³; «Антипирен «МС (0-1)», плотностью от 1,15 г/см³ до 1,17 г/см³; состав пропиточный огнебиозащитный марки «Препарат «МС (ПКО)», плотностью от 1,17 г/см³ до 1,20 г/см³, выпускаемые по техническим условиям ТУ 2494-002-23118566-95 «Антипирены для огнезащитной обработки древесины и ткани «МС», «МС 1:1», «ПП». (с Изменениями № 1- 6).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ26-11-05/5 от 05.11.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AH91); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-205.26-06 от 18.09.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Кривошапкин Игорь Станиславович, Кулагин Сергей Павлович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», п.п. 5.1, 5.2. Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1137915). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 26.06.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.11.2026 **ПО** 05.11.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.01039/26

Серия RU № 1137915

Дополнительная информация:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнезащитный марки «Антипирен «ПП» плотностью от 1,21 г/см³ до 1,24 г/см³ обеспечивает I группу огнезащитной эффективности с расходом, установленным изготовителем не менее 640 г/м². Устойчив к старению. Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнезащитный марки «Антипирен «ПП» плотностью от 1,21 г/см³ до 1,24 г/см³ обеспечивает II группу огнезащитной эффективности с расходом, установленным изготовителем не менее 240 г/м². Устойчив к старению. Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнезащитный марки «Антипирен «МС (0-1)» плотностью от 1,15 г/см³ до 1,17 г/см³ обеспечивает II группу огнезащитной эффективности с расходом, установленным изготовителем не менее 520 г/м². Устойчив к старению. Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнебиозащитный марки «Препарат «МС (ПКО)» плотностью от 1,17 г/см³ до 1,20 г/см³ обеспечивает II группу огнезащитной эффективности с расходом, установленным изготовителем не менее 550 г/м². Устойчив к старению.

Условия хранения: составы пропиточные огнезащитные марок «Антипирен «ПП», «Антипирен «МС (0-1)», состав пропиточный огнебиозащитный марки «Препарат «МС (ПКО)» в виде готового раствора хранят в закрытой маркированной таре в крытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от + 5°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления.
Срок службы огнезащитной обработки составами составляет 5 лет при эксплуатации в закрытых отапливаемых и неотапливаемых помещениях.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1005