ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00312/25

Серия RU № 0595150

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П. СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОПТТОРГ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 117342, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17Б, ПОМЕЩ. 86/12/3. Основной государственный регистрационный номер: 1117746841992.
Телефон: +74956461569. Адрес электронной почты: msk@invamat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОПТТОРГ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 117342, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17Б, ПОМЕЩ. 86/12/3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142702, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЕНИНСКИЙ, Г ВИДНОЕ, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ЗД. 1Б.

ПРОДУКЦИЯ Средства огнезащиты кабелей: состав огнезащитный "INVAMAT 678", выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.11-002-37166468-2017 "Покрытие огнезащитное для кабельных изделий "INVAMAT 678" (с Изменением № 1).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3067/ТР от 24.10.2025 г. выданного испытательным центром пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН47), акта анализа состояния производства № НЛ043-248.25-01 от 17.09.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Национальная Лаборатория" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88), подписавший(е) эксперт(ы): Куценко Андрей Викторович, Винник Анна Константиновна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53311-2009 "Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности" (раздел 4) Обеспечивает огнезащитную эффективность при нанесении на кабельные изделия с наружной оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины при толщине сухого слоя не менее 0,8 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,2 кг/м² без учета технологических потерь). Условия и гарантийный срок хранения, срок и условия эксплуатации согласно Приложению №1 на одном листе (бланк № 1084946) Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 01.08.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2025 **ПО** 29.10.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Илюшин Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 545

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00312/25

Серия RU № 1084946

Дополнительная информация:

Условия хранения - в герметично закрытой таре в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения - от + 5 °С до + 40 °С.
Гарантийный срок хранения состава – 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации покрытия с сохранением огнезащитной эффективности – 10 лет, при температуре окружающей среды от - 40 °С до + 150 °С и относительной влажности воздуха до 100 %. Климатические зоны эксплуатации покрытия - ХЛ1, УХЛ1, УХЛ2 (ГОСТ 15150).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ильюшин Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.