



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.04084/25

Серия **RU** № **0589826**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица): 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Адреса мест осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А; 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014, Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105

Основной государственный регистрационный номер 1085904004779.

Телефон: +73422747473 Адрес электронной почты: kamkabel@kamkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с внутренним заполнением, небронированные, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 10 мм², с жилой заземления или без неё, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, номинальной частотой 50 Гц, марок NUM-J, NUM-O. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К180-012-2009 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, с внутренним заполнением. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 145-2025 от

25.11.2025 года, выданного Центральной заводской лабораторией ООО "Камский кабель" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.22КБ25)

Акта анализа состояния производства №09/2-9-2025 от 16.09.2025, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Скобелева Светлана Витальевна

Паспорт качества №ПСИ/2353396554, Техническое решение и оценка степени риска причинения вреда от низковольтного оборудования без номера от 29.09.2025

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции: должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-

69. Срок хранения продукции: на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабеля не менее 25 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 06.10.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.11.2025 ПО 25.11.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П. Казаков Александр Анатольевич (Ф.И.О.)