

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00250/23



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Димпласт»

Адрес: 443022, Россия, Самарская область, город Самара, улица 22 Партсъезда, дом 10 А

Адрес места осуществления деятельности: 433511, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, дом 226 Д

Телефон: 78423545555, E-mail: info@dimplast.ru

ИНН: 7302042987; ОГРН: 1097302001961

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Димпласт»

Адрес: 443022, Россия, Самарская область, город Самара, улица 22 Партсъезда, дом 10 А

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 433511, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, дом 226 Д

Телефон: 78423545555, E-mail: info@dimplast.ru

ИНН: 7302042987; ОГРН: 1097302001961

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы полиэтиленовые (ПЭ100) напорные однослойные, в том числе с маркировочными полосами, для трубопроводов, транспортирующих воду при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С (в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения), с номинальным наружным диаметром от 20 мм до 110 мм, торговая марка «Димпласт»

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» (с Поправкой, с Изменениями № 1, 2)

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.21.122

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» (п. 4.1; п. 5.1, п. 5.2 (Таблица 5), п. 5.3), показатель 6 таблица Г.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 7221ИЛПМД, 7222ИЛПМД от 23.10.2023, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05);

Акта анализа состояния производства от № 0044/07/23 от 04.08.2023 года, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС Академия»

Свидетельства о государственной регистрации № RU.01.РА02.013.Е.001401 от 15.10.2021 года, выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5(ОЖ4) или 8(ОЖ3). При этом трубы, изготовленные из несажевых композиций полиэтилена, хранят в условиях 8(ОЖ3) в течении не более 12 месяцев, по истечению указанного срока они должны быть испытаны по показателям 2, 5, 7 таблицы 5 ГОСТ 18599-2001. Гарантийный срок - два года со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

27.10.2023 ПО 26.10.2028



Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

подпись

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

подпись

Иванисов Михаил Анатольевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))