ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-CN.ПБ34.В.00249/23

Серия RU № 0411989

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офисы: 411, 412, 413, 414. Почтовый адрес: 109156, Россия, г. Москва а/я 4. Тел.: +7 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Регистрационный номер № ТРПБ RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Паноян Армен Володяевич (ИП Паноян А.В.). ОГРНИП 313774623300029. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: РФ, Московская область, район Ленинский, с. Молоково, Ново-Молоковский бульвар, д. 8, кв. 287, адрес электронной почты: ap[illegible]@bk.ru Тел.: +7 964 520 57 79.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Jiangsu Wanhai Fire Equipment Co., ltd.
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 225500, Taizhou city, Jiangyan district, DalunZhen manufacturing district, quanlu road, N88, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Рукава пожарные напорные с внутренним гидроизоляционным покрытием, без наружного покрытия, для комплектации мобильных средств пожаротушения, с условным проходом из ряда: (50, 65, 80) мм, на рабочее давление 1,6 МПа: РПМ(В)-50-1,6-У1, РПМ(В)-65-1,6-У1, РПМ(В) -80-1,6-У1, изготовленные по ТО 13.96.16-001-91321204MA1W9X9L6K-2021. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 5909 00 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Отчет о сертификационных испытаниях № 0670ТР от 26.12.2022. Испытательная лаборатория Научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения ФГБУ ВНИИПО МЧС РОСИИ, регистрационный номер № RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 347-21 от 15.01.2022 г., ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51049-2019 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний, п.п. 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18, 5.19. Акт о состоянии производства проверен при инспекционном контроле. Хранить и транспортировать при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С. Гарантийный срок хранения рукавов 24 месяца с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации рукавов 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Срок службы рукава - не менее 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.01.2023 г. **ПО** 08.01.2028 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Габриэлян Георген Станиславович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Трощин Анатолий Васильевич (Ф.И.О.)