

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Группа продукции ЕАЭС	Кабели, провода и шнуры
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00274/25
Дата регистрации сертификата	11.06.2025
Дата окончания действия сертификата	10.06.2030
Номер бланка	0433568
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Герасимова Диана Геннадьевна
-----------------------------------	------------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6025013482
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1026000899100
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АЛЮР"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АЛЮР"
ФИО руководителя	БОБРОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	182115, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛИЦА ГОГОЛЯ, 3-Б
------------------------	--

Контактные данные

Номер телефона	+7 8115391525
Адрес электронной почты	info@alur.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	14.04.2015
Дата присвоения ОГРН	24.09.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	602501001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АЛЮР"

Адрес

Адрес места нахождения	182115, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛИЦА ГОГОЛЯ, 3-Б
------------------------	--

Контактные данные

Номер телефона	+7 8115391525
Адрес электронной почты	info@alur.ru

Производственные площадки

182115, РОССИЯ, Псковская обл, г Великие Луки, ул Гоголя, дом 3Б	
Адрес производства продукции	182115, РОССИЯ, Псковская обл, г Великие Луки, ул Гоголя, дом 3Б

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Кабели силовые для стационарной прокладки с товарным знаком «TOKOV ELECTRIC», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил из ряда: 1; 2; 3; 4; 5, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 240 мм ² включительно.
Общие условия хранения продукции	Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Наименование (обозначение) продукции

Да

Кабели силовые для стационарной прокладки с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил из ряда: 1; 2; 3; 4; 5, номинальным сечением жил от 2,5 мм² до 240 мм² включительно, с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика марок: АВВГ, АВВГ-П, АВБШв.

Показатели пожарной опасности: ПРГО 1 по ГОСТ 31565-2012.

Кабели силовые для стационарной прокладки с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил из ряда: 2; 3; 4; 5, номинальным сечением жил от 2,5 мм² до 240 мм² включительно, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, броней из стальных оцинкованных лент, марки АВБШвнг(А). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16 по ГОСТ 31565-2012.

Кабели силовые для стационарной прокладки с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил из ряда: 1; 2; 3; 4; 5, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 240 мм² включительно, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо-и газовыделением, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, с общим экраном марки ВВГЭнг(А)-LS, с броней из стальных оцинкованных лент, марок: ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, огнестойкие, с термическим барьером из слюдосодержащих лент марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS.

Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 2, ПО1 по ГОСТ 31565-2012.

Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания кабелей марок: АВБШв 5х70мс(Н; РЕ)-1 с 02.04.2025; ВВГЭнг(А)-LS 4х16ок(Н)-1 с 02.04.2025; ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1,5ок(Н; РЕ)-0,66 с 22.03.2025; ППГнг(А)-FRHF 5х4ок(Н; РЕ)-0,66 с 02.04.2025; АПвБШп(г) 4х25мк(Н)-0,66 с 02.04.2025; АВБШвнг(А) 4х25 ок(Н)-0,66 с 30.04.2025.

Договор с изготовителем № 053-ОС от 21.04.2025.

Иная информация о продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8544499108 - - - - - прочие

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ТУ 27.32.13-019-41580618-2025 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC» Технические условия»

Наименование документа	ТУ 27.32.13-019-41580618-2025 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC» Технические условия»
------------------------	---

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Приложение	Да
------------	----

Выбор из справочника (признак)	Да
--------------------------------	----

Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31996-2012
---	-----------------

Наименование стандарта, нормативного документа	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	П.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3-5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.17; 5.2.2.1-5.2.2.3; 5.2.2.5; 5.2.2.6, 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (п.п.1-7 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1-7 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.3

Статус стандарта, нормативного документа	Действует
--	-----------

Выбор из справочника (признак)	Да
--------------------------------	----

Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31565-2012
---	-----------------

Наименование стандарта, нормативного документа	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п.п. 5.2- 5.9

Статус стандарта, нормативного документа	Действует
--	-----------

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
------------	----

Наименование (обозначение) продукции	Кабели силовые для стационарной прокладки с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил из ряда: 1; 2; 3; 4; 5, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 240 мм² включительно, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо-и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, марок: ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 1, ПО1 по ГОСТ 31565-2012. Кабели силовые для стационарной прокладки с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил из ряда: 1; 2; 3; 4; 5,
--------------------------------------	--

номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 240 мм² включительно, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: ППГ-Пнг(А)-HF, ППГнг(А)-HF, АППГ-Пнг(А)-HF, АППГнг(А)-HF, огнестойкие, с термическим барьером из слюдосодержащих лент марок: ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-FRHF. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД1, ПТПМ2, ПКА1, ПО1 по ГОСТ 31565-2012.

Кабели силовые для стационарной прокладки с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил из ряда: 4; 5, номинальным сечением жил от 16 мм² до 240 мм² включительно, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из стальных оцинкованных лент, с защитным шлангом из полиэтилена марки АПвБШп, герметизированные марки АПвБШп(г).

Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания кабелей марок: АВБШв 5х70мс(Н; РЕ)-1 с 02.04.2025; ВВГЭнг(А)-LS 4х16ок(Н)-1 с 02.04.2025; ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1,5ок(Н; РЕ)-0,66 с 22.03.2025; ППГнг(А)-FRHF 5х4ок(Н; РЕ)-0,66 с 02.04.2025; АПвБШп(г) 4х25мк(Н)-0,66 с 02.04.2025; АВБШвнг(А) 4х25 ок(Н)-0,66 с 30.04.2025. Договор с изготовителем № 053-ОС от 21.04.2025.

8544499108 - - - - - прочие

Иная информация о продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ТУ 27.32.13-019-41580618-2025 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC» Технические условия»

Наименование документа	ТУ 27.32.13-019-41580618-2025 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC» Технические условия»
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при	
Приложение	Да
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31996-2012
Наименование стандарта, нормативного документа	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	П.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3-5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.17; 5.2.2.1-5.2.2.3; 5.2.2.5; 5.2.2.6, 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (п.п.1-7 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1-7 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.3
Статус стандарта, нормативного	Действует

Приложение	Да
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31565-2012
Наименование стандарта, нормативного документа	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п.п. 5.2-5.9
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

ТРПБ.RU.ИН28

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	ТРПБ.RU.ИН28
Наименование испытательной лаборатории	Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
Дата регистрации аттестата	19.10.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
11792/РС	06.06.2025	Протокол 11792 РС Кабель ТОКОВ ELECTRIC тм ППГнг(A)-FRHF 5х4ок АЛЮР-		

RA.RU.21ГР06

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21ГР06
Наименование испытательной лаборатории	Центр испытаний на безопасность Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД"
Дата регистрации аттестата	09.09.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
2506-20	05.06.2025	2506-20.pdf		
2506-21	05.06.2025	2506-21.pdf		
2506-22	05.06.2025	2506-22.pdf		
2506-23	05.06.2025	2506-23.pdf		
2506-25	05.06.2025	2506-25.pdf		
2506-24	05.06.2025	2506-24.pdf		
2506-26	05.06.2025	2506-26.pdf		
2506-28	06.06.2025	2506-28.pdf		
2506-29	06.06.2025	2506-29.pdf		
2506-30	06.06.2025	2506-30.pdf		
2506-31	06.06.2025	2506-31.pdf		
2506-32	06.06.2025	2506-32.pdf		
2506-33	06.06.2025	2506-33.pdf		
2506-27	05.06.2025	2506-27.pdf		

РОСС RU.0001.21КБ19

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.21КБ19

Наименование испытательной Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП "Волга-тест"

Дата регистрации аттестата 19.06.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
184	16.05.2025	Протокол № 184.pdf		
185	16.05.2025	Протокол № 185.pdf		
186	16.05.2025	Протокол № 186.pdf		
187	16.05.2025	Протокол № 187.pdf		
191	21.05.2025	Протокол № 191.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	0367ТС/АО
Дата документа	28.04.2025

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	053-ОС
Дата документа	21.04.2025

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	0367ТС/Р
Дата документа	22.04.2025

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.11AG67
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД"
Дата регистрации аттестата аккредитации	02.08.2016
Адрес места осуществления деятельности	180014, РОССИЯ, Псковская обл, г Псков, ул. Н. Васильева, д. 110, офис 31
Адрес места нахождения	180014, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Николая Васильева, д. 110
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1056000309386
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 9633350700; +7 8112292272
Адрес электронной почты	info@gred.org
Адрес сайта в сети Интернет	www.gred.org
ФИО руководителя	Герасимова Диана Геннадьевна
Должность руководителя	Руководитель

Эксперты

Тиняева Алла Алексеевна

ФИО эксперта	Тиняева Алла Алексеевна
Выполняемые функции	Заместитель руководителя, Эксперт по сертификации, Менеджер по качеству

Герасимов Юрий Вячеславович

ФИО эксперта	Герасимов Юрий Вячеславович
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации, Заместитель руководителя

Герасимова Маргарита Юрьевна

ФИО эксперта	Герасимова Маргарита Юрьевна
Выполняемые функции	Заместитель руководителя, Эксперт по сертификации

