

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.АЯ09.В.03479/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "ТВВД" (АО "ТВВД").

ОГРН: 1197746548010. ИНН: 7714451788.

Договор уполномоченного лица от 16.01.2023 № TV-2023-M/1.

Адрес места нахождения: 127287, Россия, город Москва, проезд Петровско-Разумовский, дом 16, этаж 1, помещение VI, комнаты 2-6. Телефон +79855466737, адрес электронной почты AOTBBD@mail.ru.

Адрес места осуществления деятельности: 127287, Россия, город Москва, проезд Петровско-Разумовский, дом 16, этаж 1, помещение VI, комнаты 2-6.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«NINGBO MINDE BUILDING MATERIALS CO., LTD».

Адрес места нахождения: Китай, 57 Fengyi Road Economy Development Zone, Yuyao City, Zhejiang, CHINA.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 57 Fengyi Road Economy Development Zone, Yuyao City, Zhejiang, CHINA.

Сведения о глобальном номере местоположения GLN (Global Location Number) отсутствуют.

Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 30.164624°, 121.016733°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные металлопластовые РЕ-Ха/AL/РЕ, многослойные из сшитого полиэтилена и полиэтилена ПЭ100, армированные алюминиевой фольгой, торговых марок "Altstream", "ТЕВО technics", "ТЕВО", номинальными наружными диаметрами от 16 мм до 32 мм, толщиной стенки от 2,0 мм до 5,0 мм, для теплоснабжения без теплоизоляции.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.29.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 39 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53630-2015 (п.п. 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.4.1, 5.4.2).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 95.1 от 05.08.2025, № 95.2 от 05.08.2025 Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "Комплексные сертификационные испытания", RA.RU.21PB44;

акта о результатах анализа состояния производства № 27502/АП от 18.04.2025 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

Примененная схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок службы труб 25 лет.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке, на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.09.2025 по 14.09.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Крымский Яков Наумович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

(подпись)

Корнева М.Э.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)