

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)



№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "АЛЬКАТЕХ" (АО "ГРУППА "АЛЬКАТЕХ").

Место нахождения: 187021, Россия, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Фёдоровское, городской поселок Фёдоровское, улица Шоссейная, дом 1в, помещение 306.

Адрес места осуществления деятельности: 187021, Россия, Ленинградская область, Тосненский микрорайон, городское поселение Фёдоровское, городской поселок Фёдоровское, Кольцевой проезд, дом 3.

ОГРН: 1234700034535, ИНН: 4705106839. Телефон: +74993911253, адрес электронной почты: info@alcatech.org.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "АЛЬКАТЕХ" (АО "ГРУППА "АЛЬКАТЕХ").

Место нахождения: 187021, Россия, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Фёдоровское, городской поселок Фёдоровское, улица Шоссейная, дом 1в, помещение 306.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно Приложению №1 на 1 листе.

ОГРН 1234700034535, ИНН 4705106839.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, предназначенные для применения на атомных станциях, с однопроволочными или многопроволочными медными жилами, с числом основных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 400 Гц, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, в том числе экранированные и бронированные, марок согласно Приложению №2 на 6 листах, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-42060565-2020 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ. Технические условия» от 10.01.2020 г.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.199

код ТН ВЭД 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1844/11-2024 от 27.11.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.IN90.

Акта анализа состояния производства № 01-ОС/07-11-2024 от 11.11.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 3 на 1 листе.

Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы – не менее 35 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.11.2024 по 27.11.2029

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

М.П.



(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень филиалов (производственных площадок) изготовителя

Полное наименование предприятия- изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Электротехмаш»	193079, Россия, город Санкт-Петербург, улица Новоселов дом 8
АО "ГРУППА "АЛЬКАТЕХ"	187021, Россия, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Фёдоровское, городской поселок Фёдоровское, Кольцевой проезд, дом 3



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.199	8544 49 910 8	Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, предназначенные для применения на атомных станциях, с однопроволочными или многопроволочными медными жилами, с числом основных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 400 Гц, в том числе экранированные и бронированные: - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марок: ВВГнг(А), ВБШнг(А), ВКШнг(А), ВВГЭнг(А), ВЭБШнг(А), ВЭКШнг(А); - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ВВГнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, ВКШнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВЭБШнг(А)-LS, ВЭКШнг(А)-LS; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ВКШнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВЭБШнг(А)-FRLS, ВЭКШнг(А)-FRLS; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, марок: ВВГнг(А)-LSLTx, ВБШнг(А)-LSLTx, ВКШнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВЭБШнг(А)-LSLTx, ВЭКШнг(А)-LSLTx; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx, ВКШнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВЭБШнг(А)-FRLSLTx, ВЭКШнг(А)-FRLSLTx; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, марок: ППГн(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПКПнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПЭБПнг(А)-HF, ПЭКПнг(А)-HF; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, марок: ППГн(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПЭБПнг(А)-FRHF, ПЭКПнг(А)-FRHF;	ТУ 27.32.13-001-42060565-2020 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ» от 10.01.2020 г.



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.199	8544 49 910 8	Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, предназначенные для применения на атомных станциях, с однопроволочными или многопроволочными медными жилами, с числом основных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 400 Гц, в том числе экранированные и бронированные: - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ПвБГнг(А)-LS, ПвБШнг(А)-LS, ПвКШнг(А)-LS, ПвБГЭнг(А)-LS, ПвЭБШнг(А)-LS, ПвЭКШнг(А)-LS; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ПвБГнг(А)-FRLS, ПвБШнг(А)-FRLS, ПвКШнг(А)-FRLS, ПвБГЭнг(А)-FRLS, ПвЭБШнг(А)-FRLS, ПвЭКШнг(А)-FRLS; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: АПОЛАКС-ВВнг(А)-LS, АПОЛАКС-ВБВнг(А)-LS, АПОЛАКС-ВЭВнг(А)-LS, АПОЛАКС-ВЭБВнг(А)-LS; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, марок: АПОЛАКС-ВВГнг(А)-LSLTx, АПОЛАКС-ВБШнг(А)-LSLTx, АПОЛАКС-ВБГЭнг(А)-LSLTx, АПОЛАКС-ВЭБШнг(А)-LSLTx; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: АПОЛАКС-ВВнг(А)-FRLS, АПОЛАКС-ВБВнг(А)-FRLS, АПОЛАКС-ВЭВнг(А)-FRLS, АПОЛАКС-ВЭБВнг(А)-FRLS; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, марок: АПОЛАКС-ВВГнг(А)-FRLSLTx, АПОЛАКС-ВБШнг(А)-FRLSLTx, АПОЛАКС-ВБГЭнг(А)-FRLSLTx, АПОЛАКС-ВЭБШнг(А)-FRLSLTx;	ТУ 27.32.13-001-42060565-2020 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ» от 10.01.2020 г.



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.199	8544 49 910 8	Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, предназначенные для применения на атомных станциях, с однопроволочными или многопроволочными медными жилами, с числом основных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 400 Гц, в том числе экранированные и бронированные: - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: АПОЛАКС-ПвВнг(A)-LS, АПОЛАКС-ПвВнг(A)-LS, АПОЛАКС-ПвЭВнг(A)-LS, АПОЛАКС-ПвЭВнг(A)-LS; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: АПОЛАКС-ПвВнг(A)-FRLS, АПОЛАКС-ПвВнг(A)-FRLS, АПОЛАКС-ПвЭВнг(A)-FRLS, АПОЛАКС-ПвЭВнг(A)-FRLS; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, марок: АПОЛАКС-ППнг(A)-HF, АПОЛАКС-ПБПнг(A)-HF, АПОЛАКС-ПЭПнг(A)-HF, АПОЛАКС-ПЭБПнг(A)-HF; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции с низкой токсичностью продуктов горения, марок: АПОЛАКС-ПППнг(A)-HFLTx, АПОЛАКС-ПБПнг(A)-HFLTx, АПОЛАКС-ПППнг(A)-HFLTx, АПОЛАКС-ПЭБПнг(A)-HFLTx; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, марок: АПОЛАКС-ППнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-ПБПнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-ПЭПнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-ПЭБПнг(A)-FRHF; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции с низкой токсичностью продуктов горения, марок: АПОЛАКС-ПППнг(A)-FRHFLTx, АПОЛАКС-ПБПнг(A)-FRHFLTx, АПОЛАКС-ПППнг(A)-FRHFLTx, АПОЛАКС-ПЭБПнг(A)-FRHFLTx; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, марок: АПОЛАКС-ПвПнг(A)-HF, АПОЛАКС-ПвБПнг(A)-HF, АПОЛАКС-ПвЭПнг(A)-HF, АПОЛАКС-ПвЭБПнг(A)-HF;	ТУ 27.32.13-001-42060565-2020 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ» от 10.01.2020 г.



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.199	8544 49 910 8	Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, предназначенные для применения на атомных станциях, с однопроволочными или многопроволочными медными жилами, с числом основных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 400 Гц, в том числе экранированные и бронированные: - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, марок: АПОЛАКС-ПвПнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-ПвБПнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-ПвЭПнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-ПвЭБПнг(A)-FRHF; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: АПОЛАКС-РвВнг(A)-LS, АПОЛАКС-РвБВнг(A)-LS, АПОЛАКС-РвЭВнг(A)-LS, АПОЛАКС-РвЭБВнг(A)-LS; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: АПОЛАКС-РвВнг(A)-FRLS, АПОЛАКС-РвБВнг(A)-FRLS, АПОЛАКС-РвЭВнг(A)-FRLS, АПОЛАКС-РвЭБВнг(A)-FRLS; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, марок: АПОЛАКС-РвПнг(A)-HF, АПОЛАКС-РвБПнг(A)-HF, АПОЛАКС-РвЭПнг(A)-HF, АПОЛАКС-РвЭБПнг(A)-HF; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, марок: АПОЛАКС-РвПнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-РвБПнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-РвЭПнг(A)-FRHF, АПОЛАКС-РвЭБПнг(A)-FRHF; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из термореактивной эластомерной композиции, марок: АПОЛАКС-РвРтнг(A), АПОЛАКС-РвБРтнг(A), АПОЛАКС-РвЭРтнг(A), АПОЛАКС-РвЭБРтнг(A); - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной термореактивной эластомерной композиции, марок: АПОЛАКС-РвРтнг(A)-HF, АПОЛАКС-РвБРтнг(A)-HF, АПОЛАКС-РвЭРтнг(A)-HF, АПОЛАКС-РвЭБРтнг(A)-HF	ТУ 27.32.13-001-42060565-2020 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ» от 10.01.2020 г.



М.П. **Руководитель**
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.199	8544 49 910 8	Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, предназначенные для применения на атомных станциях, с однопроволочными или многопроволочными медными жилами, с числом основных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 400 Гц, в том числе экранированные и бронированные: Примечание: Кабели всех марок могут выпускаться в хладостойком или экстремально хладостойком исполнении, в таком случае в конце марки, после показателя пожарной безопасности, через дефис добавляется индекс «ХЛ» или «ЭХЛ» соответственно; При изготовлении кабелей всех марок в плоском исполнении, после обозначения материала наружной оболочки, через тире, добавляется индекс «П»; Для кабелей товарного знака «АПОЛАКС» действуют следующие обозначения конструктивного исполнения: При изготовлении кабелей с водоблокирующими элементами, после обозначения материала оболочки добавляется буква «в»; При изготовлении кабелей с токопроводящей жилой из медной луженой проволоки к обозначению сечения токопроводящих жил добавляется буква «л»; При изготовлении кабелей с токопроводящей жилой не менее 5 класса по ГОСТ 22483, после обозначения материала изоляции добавляется буква «г»; Разновидность бронепроводов характеризуется в соответствии со следующими обозначениями: - Б – броня из двух стальных оцинкованных лент; - в случае изготовления брони из стальных оцинкованных проволок к букве «Б» добавляется буква «п»; - в случае изготовления брони из алюминиевых лент или проволок к букве «Б» добавляется буква «а»; - в случае изготовления комбинированной брони из стальных оцинкованных проволок и стальных оцинкованных лент к букве «Б» добавляется буква «к».	ТУ 27.32.13-001-42060565-2020 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ» от 10.01.2020 г.



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.199	8544 49 910 8	Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, предназначенные для применения на атомных станциях, с однопроволочными или многопроволочными медными жилами, с числом основных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 400 Гц, в том числе экранированные и бронированные; Примечание: Разновидности экранов характеризуются в соответствии со следующими обозначениями: - Э – экран из медных лент - в случае изготовления экрана из медных или медных луженых проволок к букве «Э» добавляется буква «м» - в случае изготовления экрана из алюминиевых лент или из комбинированного материала на основе алюминиевой фольги и полимерной ленты (лента типа «алюмофлекс») к букве «Э» добавляется буква «а» - в случае изготовления комбинированного экрана из ленты типа «алюмофлекс», поверх которой накладывается экран из медных луженых проволок к букве «Э» добавляется буква «к» Если кабели изготавливаются с оболочкой из маслобензостойких материалов после обозначения количества жил и сечения через пробел добавляется индекс «М»; Если кабели изготавливаются с оболочкой из материалов устойчивых к воздействию солнечного излучения после обозначения количества жил и сечения добавляется индекс «УФ» (по требованию потребителя); Если кабели изготавливаются с оболочкой из материалов устойчивых к воздействию химически активных сред после обозначения количества жил и сечения добавляется индекс «Х» (по требованию потребителя); Если кабели изготавливаются из материалов устойчивых к тепловому воздействию до плюс 125 °С после обозначения количества жил и сечения через пробел добавляется индекс «Тс»; Изготовление кабеля с цветом оболочки, отличным от черного, к обозначению марки после обозначения количества и сечения жил и иных элементов через пробел добавляется либо первая буква названия цвета (синяя оболочка – «с»), либо название цвета целиком (синяя оболочка – синий. По требованию потребителя).	ТУ 27.32.13-001-42060565-2020 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ» от 10.01.2020 г.



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. ОС "ПСК"
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02096/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.4	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 (для кабелей в исполнении нг(А)-LS, нг(А)-LSLTx, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRLSLTx)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 (для кабелей в исполнении нг(А)-HF, нг(А)-HFLTx, нг(А)-FRHF, нг(А)-FRHFLTx)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.8	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) – 1 (не менее 180 минут) в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60331-21-2011 (для кабелей в исполнении нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF, нг(А)-FRLSLTx, нг(А)-FRHFLTx)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529777/baseInfo>