ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00257/22

Серия RU № 0367212

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты». Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, дом 4А. ОГРН: 1135249001800. Телефон: +78313240011, адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты». Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, дом 4А.

ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: толстослойный огнезащитный состав на водной основе Стабитерм-222, выпускаемый по ТУ 20.30.11-032-25572341-2022 «Толстослойный огнезащитный состав на водной основе Стабитерм-222».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2943/О-22 от 20.06.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);
Акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-132.22-01 от 18.05.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4 и 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0882534).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.06.2022 **ПО** 19.06.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

КОПИЯ

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00257/22

Серия RU № 0882534

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: толстослойный огнезащитный состав на водной основе Стабитерм-222 толщиной сухого слоя 4,15 мм с расходом, установленный изготовителем, не менее 3,94 кг/ м^2 (без учета потерь) нанесенный согласно Технологическому регламенту № 170322/024.222 «Нанесение толстослойного огнезащитного состава на водной основе Стабитерм-222 на металлические конструкции» на грунтовку «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут);	ТУ 20.30.11-032-25572341-2022 «Толстослойный огнезащитный состав на водной основе Стабитерм-222».
	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: толстослойный огнезащитный состав на водной основе Стабитерм-222 толщиной сухого слоя 7,10 мм с расходом, установленный изготовителем, не менее 6,75 кг/ м^2 (без учета потерь) нанесенный согласно Технологическому регламенту № 170322/024.222 «Нанесение толстослойного огнезащитного состава на водной основе Стабитерм-222 на металлические конструкции» на грунтовку «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут);	
	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: толстослойный огнезащитный состав на водной основе Стабитерм-222 толщиной сухого слоя 10,15 мм с расходом, установленный изготовителем, не менее 9,64 кг/ м^2 (без учета потерь) нанесенный согласно Технологическому регламенту № 170322/024.222 «Нанесение толстослойного огнезащитного состава на водной основе Стабитерм-222 на металлические конструкции» на грунтовку «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).	

Условия хранения: в герметично закрытой таре в складских помещениях, вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

Срок службы (эксплуатации) огнезащитного покрытия: внутри отапливаемых помещений – не менее 25 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет (при соблюдении условий нанесения и эксплуатации).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ RA.RU.11НА74 ОГРН 1195749306...

КОПИЯ

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.