



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE55.B.00038/24

Серия **RU** № **0409840**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Института комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи, проспект Олимпийский, владение 50, строение 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HE55. Дата регистрации аттестата аккредитации 19.05.2022 г. Номер телефона: +7 (495) 287-49-14 доб. 3068. Адрес электронной почты: oc@ikbs-mgsu.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ ГРУПП» (ООО «СИНТЕЗ ГРУПП»).

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 142207, Россия, Московская обл., г. Серпухов, ул. Полевая, д. 1, помещение 21, этаж 1. ОГРН: 1195074008249. Номер телефона: +7 (499) 403-35-51. Адрес электронной почты: info@sintez.cc.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ ГРУПП» (ООО «СИНТЕЗ ГРУПП»).

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142207, Россия, Московская обл., г. Серпухов, ул. Полевая, д. 1, помещение 21, этаж 1.

## ПРОДУКЦИЯ

Устройства пожаротушения автономные на основе термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ и аэрозолеобразующего огнетушащего состава «STEG Корд» моделей: STEG-04/04-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-1/1-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-5/5-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-20/20-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-50/50-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-100/100-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-180/180-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-200/200-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-300/300-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-500/500-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-750/750-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-1000/1000-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-1500/1500-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, STEG-2000/2000-80-5-TY 28.29.22-007-40763280-2021, выпускаемые по ТУ 28.29.22-007-40763280-2021 «Устройства пожаротушения автономные на основе термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ и аэрозолеобразующего огнетушащего состава «STEG Корд». Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 23-12-29/1ТР-ИКБС от 29.12.2023 г. (Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" Институт комплексной безопасности в строительстве, рег. № РОСС RU.0001.21AI09). Акта о результатах анализа состояния производства № 044/ЕАС-23 от 11.12.2023 г. (ОС ИКБС МГСУ, рег. № RA.RU.11HE55 от 19.05.2022 г.), Борисов Андрей Вячеславович. Схема сертификации: 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические решения ТР 001/2023 утвержденные ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Устройства пожаротушения автономные на основе термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ и аэрозолеобразующего огнетушащего состава «STEG Корд» по ТУ 28.29.22-007-40763280-2021». Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

09.01.2024

ПО

08.01.2029

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.



Борисов Андрей Вячеславович

Борисов Андрей Вячеславович