



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01246

№ ПС 010549

Срок действия 15.09.2025г. по 14.09.2030г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД 3214 10 100 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ ГРУП ИСТ»
140180, Московская обл. г. Жуковский, Ул. Наркомвод.
ОГРН 1055002310703. Телефон: +7 495 150 57 60. E-mail: moscow@volf-group.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ ГРУП ИСТ»
140180, Московская обл. г. Жуковский, Ул. Наркомвод.
ОГРН 1055002310703. Телефон: +7 495 150 57 60. E-mail: moscow@volf-group.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнеупорная однокомпонентная полиуретановая пена, по формуле VFP/P.
Выпускаемая в соответствии с ТУ 2292-003-75302345-2007 от 15.03.2007.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». См. Приложение (бланк № ПС 007321).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 9/25-27С от 12.09.2025 г., № 9/25-28С от
12.09.2025 г., № 9/25-29С от 12.09.2025 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ
«ФЕНИКС», № ССБК RU.21ПБ23 до 24.08.2027 г. Акт о результатах
анализа состояния производства № 00772-АО от 21.07.2025 г. ОС
«ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2292-003-75302345-2007 от 15.03.2007

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01246

№ ПС 007321

Перечень продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнеупорной однокомпонентной полиуретановой «VFP/P»	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».	Предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: - ширина шва 10 мм – EI240; - ширина шва 20 мм – EI240; - ширина шва 30 мм – EI180; - ширина шва 40 мм – EI180.
		Предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: - ширина шва 10 мм – EI180; - ширина шва 20 мм – EI120; - ширина шва 30 мм – EI90; - ширина шва 40 мм – EI90.
		Предел огнестойкости при глубине шва 60 мм: - ширина шва 10 мм – EI30; - ширина шва 20 мм – EI30; - ширина шва 30 мм – EI15; - ширина шва 40 мм – EI15.

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Колчин

Эксперт

А.В. Беляков

