



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 006291

Срок действия с 17.12.2024г по 16.12.2029г.

Код ОКПД 2 1111

Код ТН ВЭД 3214

№ РОСС CN.OC55.H003263

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ-А»
ОГРН 1081650008406. ИНН 1650177342. КПП 165001001. Адрес: 423800, РТ,
г. Набережные Челны, улица Гидростроителей, д.8, офис 419, телефон: 89956069668,
email: reestr@tehpromsert.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

KORTLINGER Co LTD
Адрес: Dongfeng East Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.,
телефон: 86-13719325832

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации
РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Герметик силиконовый огнестойкий (пожаростойкий) Kortlinger FR 901.
Выпускаемые по Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от
22.07.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытания
на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные.
Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. Предел
огнестойкости EI 180. Ширина шва 30 мм, глубина шва 15 мм. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №
123-ФЗ). ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытания на
огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные.
Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. Предел
огнестойкости EI 180. Ширина шва 30 мм, глубина шва 15 мм.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 27025 от 10.12.2024 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до
19.06.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Сельдимиров М.А.

