

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24289

Срок действия с 27.09.2022 по 26.09.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26, Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная, торговой марки «WELLFOAM». Серийный выпуск.

код ОК
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.30.22-001-28644514-2019 «Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная, торговой марки «WELLFOAM»

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ»
Адрес: Россия, 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 9 Б, кв. 92, ИНН: 5249162633, ОГРН: 1185275029840, электронная почта: pena-optom@list.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ»
Адрес: Россия, 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица 1 Мая, дом 1, корпус 983/1, ИНН: 5249162633, ОГРН: 1185275029840, телефон: 8(8313)370026, электронная почта: pena-optom@list.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №21549-ГРНТ/22 от 26.09.2022, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия


Руководитель органа

подписьИ.М. Тимохина
инициалы, фамилия

Эксперт

подписьД.И. Султанов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003095.12.22 ОТ 02.12.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная торговых марок: WELLFOAM, WELLHOME, MIXTON, KUGA. Область применения: Для герметизации, уплотнения и теплоизоляции оконных рам и дверных проемов, теплоизоляции труб, монтажа электропроводки, фиксации и теплоизоляции стеновых панелей, черепицы, заполнения отверстий, швов и зазоров снаружи и внутри помещений. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-001-28644514-2019 "Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ВЕЛЛХИМ", адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, ул. 1 Мая, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ВЕЛЛХИМ", адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 9Б, кв. 92 (Российская Федерация). ОГРН: 1185275029840

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 03124 от 29.11.2022 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21NM62) №38.22.09916 от 14.11.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003940.11.22 от 23.11.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№ 0442153



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001039.04.22 от 29.04.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Пена монтажная огнестойкая "WELLFOAM FIRESTOP". Область применения: Для заполнения пустот, швов, и щелей в зданиях и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-002-28644514-2021 "Пена монтажная огнестойкая "WELLFOAM FIRESTOP".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ВЕЛЛХИМ", адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1, корпус 983/1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ВЕЛЛХИМ", адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 9Б, кв. 92 (Российская Федерация). ОГРН: 1185275029840

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, п. 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01061 от 26.04.2022 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21NM62) №38.2667 от 15.04.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001431.04.22 от 22.04.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

Игнатова Е.Н.

№ 0434001

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Плотность, кг/куб.м, не более: - бытовая пена - профессиональная пена	45 30	40 25	ТУ 20.30.22-001-28644514-2019
2	Время начала полимеризации, мин., не более	22	20	ТУ 20.30.22-001-28644514-2019
3	Прочность при сжатии, кН/м ² , при 10% линейной деформации, не менее	40	50	ТУ 20.30.22-001-28644514-2019
4	Усадка, %, не более	3	2	ТУ 20.30.22-001-28644514-2019
5	Группа горючести Группа воспламеняемости Группа дымообразующей способности	Г4 В3 Д3	Г4 В3 Д3	ТУ 20.30.22-001-28644514-2019

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная, торговой марки «WELLFOAM», выпускаемые Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ», Адрес: Россия, 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 9 Б, кв. 92, ИНН: 5249162633, ОГРН: 1185275029840, электронная почта: repa-optom@list.ru, соответствуют: ТУ 20.30.22-001-28644514-2019 «Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная, торговой марки «WELLFOAM».

Исполнитель



Р. М. Рябинин

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ГАРАНТ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «ГАРАНТ»**

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.

Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11

Руководитель лаборатории

И.О. ООО «ГАРАНТ»

А. Зайцева

26 сентября 2022г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ**(анализа)****№21549-ГРНТ/22 от 26.09.2022**

1	Объект	Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная, торговой марки «WELLFOAM»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ», Адрес: 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица 1 Мая, дом 1, корпус 983/1, ИНН: 5249162633, ОГРН: 1185275029840
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ», Адрес: Россия, 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 9 Б, кв. 92, ИНН: 5249162633, ОГРН: 1185275029840, электронная почта: pena-optom@list.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 21549 от 15 Августа 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	16 Августа 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	25 Августа 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	30 Августа 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.30.22-001-28644514-2019 «Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная, торговой марки «WELLFOAM»
9	Результаты	Таблица №1



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00657

№ ПС 004307

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марки: «WELLFOAM FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-28644514- 2021	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной «WELLFOAM FIRESTOP» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22- 002-28644514-2021, имеет предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: Ширине шва 40 мм-ЕІ 60, Ширине шва 20 мм-ЕІ 60
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марки: «WELLFOAM FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-28644514- 2021	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной «WELLFOAM FIRESTOP» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22- 002-28644514-2021, имеет предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: Ширине шва 40 мм-ЕІ 120, Ширине шва 20 мм-ЕІ 240

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Колчин

Эксперт

А.В. Беляков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00657

№ ПС 007400

Срок действия 11.03.2022г. по 10.03.2025г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ»
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 9 Б, кв. 92.
ИНН 5249162633, ОГРН: 1185275029840. Телефон: +7 (8313)37-00-26.
Адрес электронной почты pena-optom@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ»
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица 1 Мая, дом 1, корпус 983/1.
Телефон: +7 (8313)37-00-26. Адрес электронной почты: pena-optom@list.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марки:
«WELLFOAM FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-28644514-2021.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». См. Приложение (бланк № ПС 004307).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 03/22-12С от 10.03.2022 г., № 03/22-13С от
10.03.2022 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23
до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства №
00376-АО от 27.01.2022 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК
RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22-002-28644514-2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

