

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «РУССКОЕ КАЧЕСТВО»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 17 декабря 2015 г.
регистрационный № РОСС RU. И1399.04ИБЮ0

РК

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RQ RU.1303.H00196

Срок действия с 17.05.2024 по 16.05.2027

№ 0001462

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Свидетельство о признании участника системы «Русское качество» № RQ.RU.1303 от 15.03.2019

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее «Гипохлорит натрия марка А»
Продукция изготовлена по ГОСТ 11086-76
Серийный выпуск

код ОК: 034-2014
(КПЕС 2008):
20.20.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия»
п. 1.2 таблица (показатели 2, 3, 4, 5)

код ТН ВЭД:
2828 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество «Скоропусковский синтез» (АО «Скоропусковский синтез»). Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский пр-т, д. 2, стр. 49. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141364, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., рп Скоропусковский, производственная зона, д. 63, стр. 2. ОГРН: 1237700679105. ИНН: 9721216242.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Непубличное акционерное общество «Скоропусковский синтез» (АО «Скоропусковский синтез»). Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский пр-т, д. 2, стр. 49. Адрес места осуществления деятельности: 141364, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., рп Скоропусковский, производственная зона, д. 63, стр. 2. ОГРН: 1237700679105. ИНН: 9721216242. Телефон: (496) 551-23-55. Адрес электронной почты: info@sintez.ltd.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 8 от 15 мая 2024 г. ИЛ АО «Скоропусковский синтез», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AE58, адреса: 141364, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский м. р-н, г.п. Скоропусковский, р.п. Скоропусковский, производственная зона, д. 63, стр. 2, корп. 19В; 141364, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пос. Скоропусковский, корп. 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Схема сертификации 2с.

Сведения о данном сертификате соответствия размещены в реестре выданных сертификатов на сайте <https://www.rquality.ru>
АО «Скоропусковский синтез» имеет сертифицированную систему менеджмента качества, сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.04СПЦ.К00571 выдан 31.10.2023 ОС ООО «Сергиево-Посадский центр сертификации и мониторинга», № РОСС RU.04СПЦ.0.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

Г.В. Шемякин
инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АО «Скоропусковский синтез»
Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AE58
141364, Россия, Московская обл., Сергиево – Посадский м. р-н,
г.п. Скоропусковский, р.п. Скоропусковский, производственная зона,
д. 63, стр. 3, корп.19В
141364, Россия, Московская обл., Сергиево – Посадский г. о.,
р. п. Скоропусковский, корп. 36
Тел.: (496) 551-23-55, E-mail: il9031610773@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
АО «Скоропусковский синтез»

В. С. Зубкова

«15» мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 8

- 1 Наименование заказчика: ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт»
- 2 Адрес: 129226, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский,
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1
- 3 ИНН/КПП 7725081144 / 771701001
- 4 Наименование объекта испытаний: Гипохлорит натрия / Средство дезинфицирующее
«Гипохлорит натрия марка А» (шифр пробы: 003/05-24)
- 5 Описание состояния и однозначная идентификация образца (пробы) испытаний: Зеленовато-
желтая жидкость, однородная, без механических включений.
- 6 Акт отбора образца (пробы) / акт приема передачи образца (пробы): № 0231/АО от
14.05.2024 г. / от 14.05.2024 г.
- 7 План отбора: Точечные пробы → объединенная проба → разделение на пробу для
испытаний и для контрольных образцов → передача проб для шифрования
- 8 Метод отбора в соответствии с НД: ГОСТ 11086-76
- 9 Дата поступления образца (пробы): 14.05.2024 г.
- 10 Дата проведения испытаний: 14.05.2024 г.
- 11 Место проведения испытаний: 141364, Россия, Московская обл., Сергиево – Посадский м. р-н,
г.п. Скоропусковский, р.п. Скоропусковский, производственная зона, д. 63, стр. 3, корп.19В
- 12 Дополнительные сведения: заявитель АО «Скоропусковский синтез»
- 13 Дата выдачи протокола испытаний: 15.05.2024 г.

Результаты испытаний

Наименование показателя	Единица измерения	Идентификация используемой методики	Результат испытаний
1	2	3	4
Коэффициент светопропускания	%	ГОСТ 11086-76	90
Массовая концентрация щелочи	г/л	ГОСТ 11086-76	12
Массовая концентрация активного хлора	г/л	ГОСТ 11086-76	192
Массовая концентрация железа	г/л	ГОСТ 11086-76	0,01

Используемые СИ и ИО:

термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д зав. № 18724, св-во о поверке № С-ТТ/18-05-2023/247125415 (действительно до 17.05.2024);

спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ зав. № 53ВИ2827, св-во № С-ТТ/18-12-2023/302685369 (действительно до 17.12.2024);

термометр ртутный ТЛ-2 зав. № 529 (первичная поверка завода-изготовителя действительна до 25.12.2026);

бюретки по ГОСТ 29251 зав. № б/н (первичная поверка);

пипетки по ГОСТ 29227 зав. № б/н (первичная поверка),

пипетки по ГОСТ 29169 зав. № б/н (первичная поверка);

цилиндры по ГОСТ 1770 зав. № б/н (первичная поверка);

колбы мерные по ГОСТ 1770 зав. № б/н (первичная поверка).

Испытатель



Е. В. Правдина

