

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-ИТ.АД85.В.00621/25

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬВОСАНИТАРИЯ БУГАТТИ РУС"
(ООО "ВАЛЬВОСАНИТАРИЯ БУГАТТИ РУС")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115408, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Братеево, улица Братеевская, дом 16, корпус 6, помещение 7/1
Телефон: 84959883783, адрес электронной почты: russia@bugattivalves.com
ИНН: 7724392820, ОГРН: 5167746390235.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор №2 от 01.08.2023 года

Изготовитель Valvosanitaria Bugatti Group la Societa a responsabilita limitata, Valvosanitaria Bugatti Group S.r.l.

Место нахождения (адрес юридического лица): Италия, Via Ruca, nr. 96, Lumezzane (BS), 25065

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Iseo, nr. 3, Castegnato (BS), 25045,
ГЛОНАСС: 45.565767°, 10.129015°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС Академия». ОГРН: 1137746776496, ИНН: 7736663779. Место нахождения (адрес юридического лица): 119119, Россия, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76. Адрес электронной почты: info@sercons.academy. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная: краны шаровые из латуни, полнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу муфта-штуцер с накидной гайкой, угловые, запорные, с ручным управлением, предназначенные для жидких сред, не агрессивных к материалам кранов, торговые марки: BUGATTI, BUGATTI V VALVOSANITARIA, V VALVOSANITARIA BUGATTI, V, серия OREGON, модели: 594, 594Р, номинальных диаметров DN 15, 20, 25, на номинальное давление PN 40 бар (4,0 МПа).

Продукция изготовлена в соответствии с техническими листами №№ 594/2024, 594Р/2024 от 01.04.2024

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 28.14.13.131

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481808199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия" раздел 5

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 8644ИЛПМД, 8645ИЛПМД, 8646ИЛПМД от 26.07.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта о результатах анализа состояния производства №0018-3/04/24 от 12.04.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Полный срок службы продукции (до списания) 30 лет. Полный ресурс (до списания) – 2500, 5000 циклов согласно паспортным данным на конкретное изделие. Срок хранения 20 лет. Условия хранения кранов шаровых: в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 °С до +40 °С, что соответствует группе 2(С) по ГОСТ 15150-69. Выдан взамен № РОСС RU С-ИТ.АД85.В.00522/24 дата выдачи 30.07.2024 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.07.2024 ПО 29.07.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Высоцкая Юлия Станиславовна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))