

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-TR.ПБ68.В.02388/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР КЕЙБЛ" (ООО "МИСТЕР КЕЙБЛ").

Место нахождения и адрес юридического лица: 105082, Россия, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Басманный, площадь Спартаковская, дом 1/2, помещение 1/1.

ОГРН 1127746500310. ИНН 7733807165. Телефон: +74994603453, адрес электронной почты: sale@mrcable.ru.

Договор № 13052024 от 13.05.2024 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

EUROPE METAL KİREMİT VE ÇATI MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Место нахождения и адрес юридического лица: Турция, YEŞİKTEPE MAHALLESİ D100 YANYOL CADDESİ NO 145 ERENLER /SAKARYA. Координаты системы ГЛОНАСС: 40.746116, 30.481293.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели коаксиальные, не распространяющие горение, с медным проводником, номинальным диаметром от 0,30 до 2,25 мм, с диэлектриком из полиэтилена и вспененного полиэтилена, в наружной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок «Gabreal» и «Gabriel», моделей: GAV 7504 HD VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7506 HD VIDEO CABLE FRNC, GAV 7506 HD VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7506 PRO 4K VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7508 HD VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7508 PRO 4K VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7510 HD VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7510 PRO 4K VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7516 HD VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7516 PRO 4K VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7507 PRO 50 4K VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7512 PRO 100 4K VIDEO CABLE FRNC-C, GAV 7522 PRO 150 4K VIDEO CABLE FRNC-C, RG-58 C/U FRNC, RG-213/U FRNC, GAV 0.3/1.4AF HD FRNC-C, GAV 0.4/1.9AF HD FRNC-C, GAV 0.5/2.4AF HD FRNC-C, GAV 0.6/2.8AF HD FRNC-C, GAV 0.8/3.7AF HD FRNC-C, GAV 1.0/4.6AF HD FRNC-C, GAV 1.3/5.7AF HD FRNC-C, GAV 1.6/7.2AF HD FRNC-C, GAV 0.7/2.9 PRO 4K FRNC-C, GAV 1.2/4.9 PRO 4K FRNC-C, GAV 2.2/9.7 PRO 4K FRNC-C, GAV RG58 C/U FRNC, GAV RG213/U FRNC, GAV RG213C/U FRNC, GAV 7503 FRNC-C, GAV 7504 FRNC-C, GAV 7505 FRNC-C, GAV 7507 FRNC-C, GAV 7508 FRNC-C, GAV 7510 FRNC-C, GAV 7512 FRNC-C, GAV 7516 FRNC-C, GAV 7522 FRNC-C, выпускаемые по технической документации изготовителя «КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ» от 04.10.2023. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.12

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1109/09-2025 от 18.09.2025, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состояния производства № 04-ОС/12-09/24 от 06.12.2024, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.2, 5.3, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: при температуре от -30°C до +45°C. Срок хранения – 15 лет. Срок службы – 30 лет. Дата изготовления единицы продукции – 28.11.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.09.2025

по

17.09.2030



М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-TR.ПБ68.В.02388/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО)- О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011, ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории D – П4 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-3-25-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)