



МЕРЦИС
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный центр исследований и испытаний» (ООО «МЕРЦИС»)
Адрес местонахождения: 303034, Орловская область,
г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33, пом. 2/1, комн. 14
ОГРН 1107746918510, ИНН 7734646175, КПП 570301001, ОКПО 68926016
Телефон/факс: +7 499 678-20-84, E-mail: info@mercis.ru

Исх. № ОТК/0424/24 от 10.12.2020 года

Генеральному директору
Общество с ограниченной ответственностью
«МЕРИОН-Спецдежда»
Бокше Андрею Николаевичу
ОГРН 5137746181689
109444, Россия, город Москва, улица Ферганская,
дом 13, к. 5, ком. 3
Телефон: +74956403925
E-mail: mereon@mail.ru

Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG82 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148; от 17.03.2010 N 149; от 26.07.2010 N 548; от 20.10.2010 N 848; от 13.11.2010 N 906; от 21.03.2012 N 213; от 04.05.2012 N 435; от 18.06.2012 N 596; от 04.03.2013 N 182; от 04.10.2013 N 870; от 11.11.2013 N 1009; от 21.07.2014 N 677; от 31.07.2014 N 737; от 02.10.2014 N 1009; от 20.10.2014 N 1079; от 02.04.2015 N 309; от 03.09.2015 N 930; от 04.03.2016 N 168; от 14.05.2016 N 413; от 26.09.2016 N 964; от 17.06.2017 N 717; от 17.07.2017 N 844; от 19.01.2018 N 31; от 21.02.2018 N 178; от 28.02.2019 N 199; от 07.03.2019 N 237; от 24.04.2019 N 489; от 20.11.2019 N 1476; от 26.12.2019 N 1854; от 15.01.2020 N 14; от 10.02.2020 N 116; от 26.06.2020 N 929); ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОК 034-2014 (ОКПД2)
Ковры диэлектрические «РЕЗИСТ» ГОСТ 4997-75	4016910000	22.19.72
Ковры диэлектрические «РОМЕР» ГОСТ 4997-75	4016910000	22.19.72
Ковры диэлектрические «ДИМЕР» ГОСТ 4997-75	4016910000	22.19.72

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Данное письмо носит информационный характер.

Заместитель руководителя
ОСП ООО «Межрегиональный центр
исследований и испытаний»



ООО «Мерион-Спецодежда»
143960, Россия, Московская обл.,
г. Реутов, проспект Мира, д.85
тел. / факс: (495) 640-39-25



Паспорт № 081/08/22

Производитель: **ООО «Мерион-Спецодежда»**

Наименование: **Ковры диэлектрические резиновые ГОСТ 4997-75 группа 1**

Размер 500x500x6 мм., 600x600x6 мм., 700x700x6 мм., 750x750x6 мм., 1000x1000x6 мм.

Партия № 3 Количество в партии 2900 шт

Дата изготовления август 2022 год

Результаты контроля

№	Показатели	Нормы по ГОСТ 4997-75	Фактические показатели
1	Внешний вид	Соответствие п.1.5, 1.6, 1.7.	Соответствует
2	Глубина рифов, мм.	1 -3	2,2
3	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	4	7,1
4	Относительное удлинение, %, не менее	200	211
5	Ток утечки, мА/м ² , не более	160	121
6	Испытательное напряжение, кВ	20	20
7	Твёрдость по Шору А, у.е.	55 - 65	62,8
8	Изгиб ковров	Соответствие п. 1.13	Соответствует

Дата испытания: **08.20.22**

Заключение: Соответствуют требованиям ГОСТ 4997-75

Печать ОТК

Гарантийный срок хранения ковров – три года со дня изготовления.

В процессе хранения допускается выступление серы.

Гарантийный срок эксплуатации ковров – три года со дня ввода в эксплуатацию.

Начальник ОТК



ИСПЫТАНО 20кВ