

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-BE.ПБ68.B.02269/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАЙН ФЛОР ГРУПП» (ООО «ФАЙН ФЛОР ГРУПП»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 197348, Россия, город Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 10 литер Э, помещение 3Н кабинет № 201-3Н.

ОГРН 1089847277893. ИНН 7802440538.

Телефон: +78007770396, адрес электронной почты: info@finefloor.ru.

Договор уполномоченного лица № 13 от 10.11.2022 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«IVC BV»

Место нахождения и адрес юридического лица: БЕЛЬГИЯ, Nijverheidslaan 29, B-8580 Avelgem.

Географические координаты системы ГЛОНАСС: 50.761330°, 3.452351°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные модульные гетерогенные (LVT), кварц-виниловые, в плитках, марки «Fine Floor», коллекций: Fine Floor Rich, Fine Floor Wood, Fine Floor Stone, Fine Floor Light, Fine Floor Gear, Fine Floor Strong, Fine Floor Elita Acoustic, Fine Floor Intoo; общей толщиной от 2,5 до 5,0 мм, общей поверхностной плотностью от 4,1 до 7,7 кг/м², выпускаемые по Техническому описанию «Покрытия напольные (LVT) «FineFloor» № 6/н от 10.06.2024 г.	код ОКПД 2	22.23.11
Серийный выпуск.	код ТН ВЭД	3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-664/05-2025 от 23.05.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 04-ОС/25-09/24 от 02.10.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: хранение готовых изделий должно осуществляться на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок – 1 год с момента отгрузки. Срок службы не регламентирован. Дата изготовления единицы продукции – 28.06.2024 г.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.05.2025

по

22.05.2030




(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-BE.ПБ68.В.02269/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)