

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01035/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Подольский завод стройматериалов» (ЗАО «ПЗСМ»).

Место нахождения: Московская область, г. Подольск. Адрес юридического лица: 142116, Россия, Московская область, г. Подольск, Ремонтный проезд, д. 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035007204143. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036006830. Телефон: +74967632868, адрес электронной почты: kraskapodolsk1@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Подольский завод стройматериалов» (ЗАО «ПЗСМ»).

Место нахождения: Московская область, г. Подольск. Адрес юридического лица: 142116, Россия, Московская область, г. Подольск, Ремонтный проезд, д. 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035007204143. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036006830.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает на основе грунта полиуретанового «ПУР-ГРУНТ» (расход при нанесении на негорючее основание не более 80 г/м²), выпускаемого по ТУ 2312-021-04002214-04. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.12

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9900/РС от 28.06.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.00314/20 от 16.07.2020 выдан ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Условия хранения: на крытых складских помещениях при температуре не выше 30 °С.

Срок хранения - 6 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.07.2023 по 16.07.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)