

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

08.12.2020

08.12.2020



Экспертное заключение

№ 004601

от 08.12.2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
**Акриловые противопожарные герметики «ОГНЕЗА-ВГ» марок: Акриловый
противопожарный герметик «ОГНЕЗА-ВГ», Акриловый противопожарный
герметик-спрей «ОГНЕЗА-ВГ», Акриловый герметик «ОГНЕЗА-ВГ» (Д) («Теплый
шов «ORGANA Log Sealant»)**

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию Акриловые противопожарные герметики «ОГНЕЗА-ВГ» марок: Акриловый противопожарный герметик «ОГНЕЗА-ВГ», Акриловый противопожарный герметик-спрей «ОГНЕЗА-ВГ», Акриловый герметик «ОГНЕЗА-ВГ» (Д) («Теплый шов «ORGANA Log Sealant»).

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», Российская Федерация, 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, пом. II ком. 1; ИНН: 7734657410, ОГРН: 1117746409208

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», Российская Федерация, 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустоваловой Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 004582/ОИ от 04.12.2020г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.30.22-025-92450604-2019 «Акриловые противопожарные герметики «ОГНЕЗА-ВГ»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции Иск. № 643 от 10.09.2020 г.;
- Информационное письмо об изготовителе Иск. № 644 от 09.10.2020 г.;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов Иск. № 645 от 28.08.2020 г.;
- Сертификат соответствия ISO №ST.RU.0001юP41453 от 11.01.19г.
- Протокол № 11/06-46П/КМ-20 от 23 ноября 2020 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки

Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	менее 0,005
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.3038-12	Не более 0,03	менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	менее 0,1
Метилметакрилат	мг/м ³	МУК 4.1.025-95	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ИСМ	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 3,0

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Акриловые противопожарные герметики «ОГНЕЗА-ВГ» марок: Акриловый противопожарный герметик «ОГНЕЗА-ВГ», Акриловый противопожарный герметик-спрей «ОГНЕЗА-ВГ», Акриловый герметик «ОГНЕЗА-ВГ» (Д) («Теплый шов «ORGANA Log Sealant») производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», Российская Федерация, 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67 соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Санитарный врач по общей гигиене

Титовская Н.Е.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: в гражданском и промышленном строительстве для внутренней отделки зданий и сооружений, в т.ч административных, лечебно-профилактических, детских дошкольных и образовательных учреждений, гостиниц. Торговых центров, рекомендован к применению в объектах здравоохранения, образовательных учреждениях объектах Минобороны, культурно-досуговых учреждениях, кинотеатрах, концертных залах, домах музыки, переговорных, спортивных дворцах всех типов, вокзалах и аэропортах, промышленных цехах и других объектах А, Б и В.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ТУ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол №11/06-46П/КМ-20 от 23 ноября 2020 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Акриловый герметик «ОГНЕЗА-ВГ» (Д) («Теплый шов «ORGANA Log Sealant»).				
Органолептические показатели				
Запах, не более	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	74
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°C				
Относительная влажность 45%				