



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48346

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «РИЧ».

Адрес: Россия, 117216, г. Москва, Внутригородская территория города муниципальный округ Северное Бутово ул. Феодосийская д. 1, корпус 11, этаж 2, комната 06., ИНН: 5003127950, ОГРН: 1185027009573, телефон: +78002015256, электронная почта: info@richstroi.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «РИЧ».

Адрес: Россия, 117216, г. Москва, Внутригородская территория города муниципальный округ Северное Бутово ул. Феодосийская д. 1, корпус 11, этаж 2, комната 06., ИНН: 5003127950, ОГРН: 1185027009573, телефон: +78002015256, электронная почта: info@richstroi.ru

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г.

муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2.

ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Пена полиуретановая монтажная огнестойкая профессиональная и бытовая, в том числе в аэрозольной упаковке, торговой марки «RICH».

(См. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.32.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Пределы огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой по ГОСТ 30247.1-94

код ТН ВЭД
3214 10 100

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №43656-ПРГ/ПБ-24 от 11.03.2024

Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Техническая документация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.03.2024 по 11.03.2027

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



подпись

подпись

А.В. Волкова

инициалы, фамилия

М.Д. Степанов

инициалы, фамилия



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48346
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 12.03.2024 по 11.03.2027

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Пена полиуретановая монтажная огнестойкая профессиональная и бытовая торговой марки «RICH», в виде линейных швов в фрагменте стеновой конструкции имеет пределы огнестойкости при глубине шва 100 мм и: - ширине шва 40мм-E1 30; - ширине шва 30мм-E1 45; - ширине шва 20мм-E1 60; - ширине шва 10мм-E1 90; при глубине шва 200мм и: - ширине шва 40мм-E1 120; - ширине шва 30мм-E1 150; - ширине шва 20мм-E1 180; - ширине шва 10мм-E1 240

Руководитель органа
по сертификации

подпись

Эксперт

подпись

А.В. Волкова

инициалы, фамилия

М.Д. Степанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации