



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.07820

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОГРАФ», Адрес: Россия, 443070, Самарская обл.
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д.3 А, комната 1, ИНН: 6311179930, ОГРН: 1186313048272,
телефон: (846) 200-18-12, 8800 500 7275, электронная почта: info@ortograf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОГРАФ», Адрес: Россия, 443070, Самарская обл.
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д.3 А, комната 1, ИНН: 6311179930, ОГРН: 1186313048272,
телефон: (846) 200-18-12, 8800 500 7275, электронная почта: info@ortograf.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП», 105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал,
д. 38, стр. 1, пом. 11

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Настенные покрытия на нетканой основе с декоративным покрытием FK, FK-S,
FK-G, FP, FM-F, FB, FF, FM-F-S, FT,
FLS; FLN; FC; FX; FX-S; FX-G; FLK; FS; FW торговая марка Фрески ОРТО,
выпускаемые по ТУ 22.23.11-001-21277935-2018 «Настенные покрытия на
нетканой основе с декоративным покрытием» от 02.07.2018г. Серийный выпуск

код ОКПД 2
22.23.11.000

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Класс
пожарной опасности строительных
материалов КМ1 (см. приложение №1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №7229-НСС/ПБ-21 от 16.03.2021 Испытательная лаборатория
ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 от
2020-04-23

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 22.23.11-001-21277935-2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020, Оценка соответствия, Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.03.2021 по 16.03.2024



Руководитель органа

(подпись)
подпись

А.С. Ниверов

инициалы, фамилия

Эксперт

(подпись)
подпись

Д.В. Вашутин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.07820
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 17.03.2021 по 16.03.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г1 слабогорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044- 89 п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044- 89 п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа токсичности продуктов Горения – Т2 умеренноопасные
ГОСТ 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени РП1 не распространяющие



Руководитель органа

подпись

А.С. Ниверов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Вашутин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

№РОСС RU.32432.04БПЭ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС05.13777

Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: рег. № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС05, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

Бесшовные фотообои ЕСО: ОЕ-Р; ОЕ-Р2; ОЕ-Р3; ОЕ-Н; Кристалл ОЕ-С; Шампань ОЕ-Г; ОЕ; ОЕ-Х; ОЕ-К; ОЕ-Д, ОЕ-В; ОЕ-М; ОЕ-Р; ОЕ-Т; ОЕ-Л; настенные покрытия на нетканой основе с декоративным покрытием FX; FX-G; FX-S; FW, FY; FZ предназначенные для внутренней отделки помещений. Серийный выпуск.

КОД ОКПД2

17.24.11

Код ТН ВЭД ТС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОГРАФ», Адрес: Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д. 3 А, комната 1, ИНН: 6311179930, ОГРН: 1186313048272, телефон: +7 (846) 200-18-12, электронная почта: info@ortograf.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОГРАФ», Адрес: Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д. 3 А, комната 1, ИНН: 6311179930, ОГРН: 1186313048272, телефон: +7 (846) 200-18-12, электронная почта: info@ortograf.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, ТУ 17.24.11-004-28682107-2020

ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА: Протокол испытаний №12311-ВНИ/21 от 27.10.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32432.04БПЭ0.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

№ РОСС RU.32432.04БПЭ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



**РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА
СООТВЕТСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ**

Регистрационный № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС05.13777Р

Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС05

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, поцольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОГРАФ»

ИНН: 6311179930 ОГРН: 1186313048272

Адрес: Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д. 3 А, комната 1

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС05.13777

**Настоящее разрешение предоставляет право применения
знака соответствия системы добровольной сертификации
«ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»:**

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации,
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,
выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,
в соответствии с правилами применения знака соответствия
системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»



Руководитель органа

подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля