

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00365

Серия ВУ № 0028841

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15, ком. 1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15; тел.: +375 17 322 10 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 031.02 от 03.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ Иностранное производственное унитарное предприятие «Копосэлектро»; сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101502800; место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91, к. 1; тел.: +375 17 365 01 33; адрес электронной почты (e-mail): office@kopos.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «КОПОС KOLIN» a.s.; место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 28002 Kolin, Havlickova 432, Чешская Республика; тел.: +420 321 730 108; адрес электронной почты (e-mail): kopos@kopos.cz

ПРОДУКЦИЯ Кабельные каналы (короба с крышками) электромонтажные; артикул, содержащий внешний размер (ширина, высота), мм:

- из поливинилхлорида: плинтусные и угловые серии LP: LP 35 HD, LP 35 II, LP 35 I2, LP 35 SD, LP 35 TD; парпетные серии PK: PK 110x65 D HD, PK 130x65 D HD, PK 140x70 D HD, PK 160x65D HD, PK 170x65 D HD, в том числе с перегородками: PEKD 40-C, PEKE 60-C, PKC 70/60 XX, PER 60 HD;

- из термопластика, не содержащего галогенные элементы (PC ABS): прямоугольные серии LHD: LHD 20x20HF HD, LHD 40x20HF HD, LHD 40x40HF HD и серии LH: LH 60x40HF HD; серии EKD 80x40HF HD; парпетные серии PK: PK 90x55 D HF HD, PK 110x65 D HF, PK 110x70 HF HD, в том числе с перегородками PEKD 40HF-C, PEKD 60 HF-C

по CSN EN 50085-1 ed. 2 «Системы электропроводные каналные для электроустановок. Часть 1. Общие требования», CSN EN 50085-2-1 «Системы кабельных коробов и системы специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-1 Системы кабельных коробов и системы специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№: ПБ-121/21, ПБ-122/21 от 30.08.2021, ПБ-123/21 от 01.09.2021, ПБ-178/21, ПБ-179/21 от 02.12.2021 Испытательного центра «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227; отчет об анализе состояния производства от 10.11.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный стандарт: ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки. Кабельный канал PK 110x65 D HD предназначен для одиночной прокладки с кабельной продукцией. Кабельные каналы PK 130x65 D HD, PK 140x70 D HD, PK 160x65D HD, PK 170x65 D HD, LH 60x40HF HD, EKD 80x40HF HD, PK 90x55 D HF HD, PK 110x70 HF HD предназначены для одиночной прокладки с кабельной продукцией исполнения «нг(А)-HF» по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.12.2021

ПО 12.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации



М.П.

Гуфатулина Наталья Геннадьевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Артемьев Павел Викторович

(Ф.И.О.)

РПТ "Белорусские унитарные предприятия" им. А. Т. Непогодина" зак. 14ч/2020, т. 10000