

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.СТ08.B.00078/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). Адрес места нахождения и адрес юридического лица: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1121828000150. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1804009943. Телефон/факс: 8 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). Адрес места нахождения и адрес юридического лица: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1121828000150. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1804009943. Телефон/факс: 8 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). ОГРН 1035000025334. ИНН 5001022278. Адрес места нахождения и адрес юридического лица: 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Телефон: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16. Адрес электронной почты: opitnoe@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11СТ08.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шнур базальтовый теплоизоляционный (ШБТ) из базальтового супертонкого волокна в оплетке базальтовым или стеклянным ровингом (нитьями), выпускаемый по ТУ 23.99.19-004-30098924-2018
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.111
код ТН ВЭД ЕАЭС: - - - - -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 12010/РС от 29.08.2025 г., № 12011/РС от 29.08.2025 г., № 12012/РС от 29.08.2025 г., № 12013/РС от 29.08.2025 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № ТРПБ.RU.ИН28. Акт о результатах анализа состояния производства № 0808/ОС-25 от 08.08.2025 г.

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1) - негорючие (НГ). Дата изготовления образцов, прошедших испытания - 07.08.2025 г.

Условия хранения продукции: изделия должны храниться в упакованном виде штабелями в сухих закрытых помещениях. Высота штабеля не должна превышать два метра. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.09.2025 г. по 28.09.2030 г.

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

(подпись)

Козьяков Александр Тихонович

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Дайлов Александр Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

