



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00477**

(номер сертификата соответствия)

032978

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Мегаполис».
ИНН: 7726514432, ОГРН: 1047796964600. Юридический адрес: 117525, г. Москва,
ул. Днепропетровская, д. 3, кор. 5, этаж 1, помещение III, комната 6, офис 2.
Телефон: 8 (495) 968-58-24, e-mail: polimermegapolis@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Мегаполис».
ИНН: 7726514432, ОГРН: 1047796964600. Адрес производства: 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, дом 8А, строение 19.
Телефон: 8 (495) 968-58-24, e-mail: polimermegapolis@mail.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11,
офис 101 В. Тел.: +7 (909) 785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007
от 19.07.2016.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Краски водно-дисперсионные на основе акриловой дисперсии, марок: «Мегаполис
Эконом», «Мегаполис Интерьерная», «Мегаполис», «Мегаполис ЛЮКС», «Мегаполис
Фасадная», «Мегаполис Силиконовая», «Мегаполис Фасадная ЛЮКС», «Мегаполис
Зимняя», «Мегаполис Фактурная», «Мегаполис Антивандалная», плотностью
от 1,2 до 1,5 кг/м³, выпускаемые по ТУ 2316-004-75560142-09. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ). Класс пожарной
опасности — КМ1, согласно приложению на бланке № 006567.

код ОКПД2
20.30.12.120

код ТН ВЭД
3209 10

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 00894/ЕМ-16 от 20.09.2021 года. ИЛ «ПожГарант»
Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
№ НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные
заявителем в орган по
сертификации в качестве
доказательства соответствия)

ТУ 2316-004-75560142-09, сертификат системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43171 от 06.09.2021,
выдан ОС ООО «Гарантия Качества» рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.09.2021 г. по 19.09.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00477
(номер сертификата соответствия)

006567
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	«Материалы строительные. Метод испытания на горючесть».	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ФЗ 123 ст.13
ГОСТ 30402-96, п.9	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст.13
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п. 4.18)	«Система стандартов безопасности труда Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст.13
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п. 4.20)	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ФЗ 123 ст.13



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.015.E.001472.11.14

от 25.11.2014 г.

Продукция:

Краска "Мегаполис Эконом", Краска "Мегаполис Интерьерная", Краска "Мегаполис", Краска "Мегаполис ЛЮКС", Краска "Мегаполис Фасадная", Краска "Мегаполис Фасадная ЛЮКС", Краска "Мегаполис Зимняя", Краска "Мегаполис Силиконовая", Краска "Мегаполис Фактурная", Краска "Мегаполис Антивандальная". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316 - 004 - 75560142-09 КРАСКА "МЕГАПОЛИС". Изготовитель (производитель): ООО "Полимер Мегаполис", 117525, г.Москва, ул.Днепропетровская, д.3, корп.5 ("Российская Федерация"). Получатель: ООО "Полимер Мегаполис", 117525, г.Москва, ул.Днепропетровская, д.3, корп.5 ("Российская Федерация").



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

В качестве финишного покрытия для фасадов и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А, Б, В) в т.ч. с режимом влажной дезинфекции.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 2516 от 10.11.14г., Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту", экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 2460 от 13.11.2014г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0305981

(Ф. И. О./подпись)

М. П.