



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ37.В.00022/26

Серия RU № 0436520

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". Место нахождения: Г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КИПНИ" (ООО "ФАБРИКА КИПНИ"). Место нахождения: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. БАЛАХНИНСКИЙ, РП ГИДРОТОРФ. Адрес юридического лица: 606425, Россия, Нижегородская область, м.о. Балахнинский, рп. Гидроторф, ул. Административная, д. 21, к.2, ком.6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1235200014675. Телефон: +7 (83144) 7-11-11, адрес электронной почты: fabrika@kipni.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КИПНИ" (ООО "ФАБРИКА КИПНИ"). Место нахождения: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. БАЛАХНИНСКИЙ, РП ГИДРОТОРФ. Адрес юридического лица: 606425, Россия, Нижегородская область, м.о. Балахнинский, рп. Гидроторф, ул. Административная, д. 21, к.2, ком.6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606425, РОССИЯ, Нижегородская область, м.о. Балахнинский, рп. Гидроторф, ул. Административная, д. 21.

ПРОДУКЦИЯ

Состав для огнебиозащиты древесины товарного знака «Gigant» (плотность 1,12÷1,16 г/см³), выпускаемый по ТУ 20.59.59-019-47963119-2025 «Состав для огнебиозащиты древесины. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12538/РС от 06.03.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0044-АОП от 29.01.2026 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37, эксперт Сорокина Наталья Николаевна. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 "ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2). - обеспечивает I группу огнезащитной эффективности, при расходе не менее 600 г/м², без учета технологических потерь, устойчив к старению. Условия хранения: в герметичной таре. Срок хранения: неограничен. Срок службы: 36 месяцев. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов: 28.01.2026).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.03.2026

ПО

09.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Литвинов Вячеслав Алексеевич
(Ф.И.О.)

Бородина Надежда Сергеевна
(Ф.И.О.)