СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C- RU.ПБ74.В.00374/22

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МОНОЛИТ-СТРОЙ " (ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ »)
Место нахождения: 115184, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. СРЕДНИЙ ОВЧИННИКОВСКИЙ, Д. 12
ОГРН 1047796011120, ИНН: 7702513119, Телефон: +73822610354 /+73822610451, E-mail: info@latat.org.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МОНОЛИТ-СТРОЙ " (ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ »)
Место нахождения: 115184, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. СРЕДНИЙ ОВЧИННИКОВСКИЙ, Д. 12
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634062, РОССИЯ, Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, д. 4/2, строение 2
ОГРН 1047796011120, ИНН: 7702513119, Телефон: +73822610354 /+73822610451, E-mail: info@latat.org.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Напольное покрытие из древесноволокнистой плиты высокой плотности, ламинированное, для внутренней отделки зданий и сооружений, толщиной от 7 мм до 12 мм, плотностью от 860 кг/м3 до 940 кг/м3 , коллекций: «СИБИРЬ», «КУБАНЬ», «ПРИМОРЬЕ», «Cedar», «ESPERANZA», «GoodWay», «FLOORWOOD», «Woodstyle Novafloor», «Woodstyle Solid», «Woodstyle Breeze», «Woodstyle Avangard», «Woodstyle Modern», «Woodstyle ART», «Wismart», «BRILLIANCE», «Карелия», «Loft», «WANDERHOFF», «Открытие», «Dance Floor », «Карелия плюс», «Europe», «Adelante», «Taiga», «Evecco», «Forza», «Elegante», «Expression», «Elite», «Atmosphere», «Dream», «Orion», «Matrix», «Gamma», «Focus», «Spectrum», «Sphere», «ТМ VEISER», «ТМ LATAT», «ТМ Ламинели», «Neo», «Basconi», «Synchro», «Grand», «Status», «Royal», «ТМ Broadway», «ПРИМОРЬЕ ПЛЮС», «Classic», выпускаемые по ТУ 16.29.14-004-72012865-2017 «ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 16.29.14

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний: ППБ-1261/09-2022 от 19.09.2022 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 073-СС/08-2022, выданного 10.08.2022 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Показатели пожарной опасности и обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложение № 1 на 1 листе. Продукция должна храниться в сухих закрытых проветриваемых помещениях. Температура хранения не ниже 5°С, относительная влажность не выше 65 %. Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.09.2022 по 22.09.2027

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Баженова Наталья Сергеевна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Зинина Александра Константиновна (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C- RU.ПБ74.В.00374/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	РП4 (сильнораспространяющие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Баженова Наталья Сергеевна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудитор) — (подпись) — Зинина Александра Константиновна (фамилия, имя, отчество)