

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.02557/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗ-Коутингс» (ООО «ОЗ-Коутингс»).

Место нахождения (юридического лица): 127560, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бибирево, улица Лескова, дом 30, помещение 1/3. Адрес места осуществления деятельности: 121205, Россия, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Нобеля, дом 1, помещение II, комната 39.

ОГРН 1157746116428. ИНН 7730046191. Телефон: +74957868935, адрес электронной почты: info@o3.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗ-Коутингс» (ООО «ОЗ-Коутингс»).

Место нахождения (юридического лица): 127560, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бибирево, улица Лескова, дом 30, помещение 1/3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346748, Россия, Ростовская область, Азовский район, хутор Новоалександровка, улица Восточная, дом 3А.

ОГРН 1157746116428. ИНН 7730046191.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info.pskpb@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия лакокрасочные на основе краски водно-дисперсионной акриловой, марки «М2 (Метр квадратный)», маркировок: «Краска для детских комнат «М2», «Краска для обоев «М2», «Краска для стен и потолков моющаяся «М2», база А», «Краска для стен и потолков моющаяся «М2», база С», «Краска для кухни и ванной комнаты «М2», «Краска для потолка «М2»; толщиной сухого слоя от 50 до 100 мм, расходом на один слой от 11 до 13 м²/л, выпускаемые по ТУ 20.30.22-218-40141638-2024 с изм. №№1, 2 «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ (АКРИЛОВЫЕ) «М2 (Метр квадратный)». Технические условия от 16.12.2024.	код ОКПД 2	20.30.22
Серийный выпуск.	код ТНВЭД ЕАЭС	3212 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 155-С/ТР-26 от 22.05.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ИЛ ООО «Альфа «Пожарная Безопасность») (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта о результатах анализа состояния производства № 06-ОС/05-03/26 от 24.03.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: материалы следует хранить в крытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 30°C.

Срок годности красок со дня изготовления в закрытой заводской упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 30°C составляет 24 месяца.

Дата изготовления единицы продукции – 11.03.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.05.2026

по

21.05.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02557/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Метод испытания на горючесть»	п. 5.3 – Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	п. 5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.16.2 – Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.ОС "ПСК"
Эксперт-аудитор
(эксперт-аудиторы)



(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)