



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE06.B.00000/23

Серия **RU** № **0352896**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Место нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 9651234170. Адрес электронной почты: ooo.nicest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Независимость», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 121351, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молодогвардейская, дом 61, строение 39, основной государственный регистрационный номер: 1137746348860, телефон: +74951420002, адрес электронной почты: info@t-d-n.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Независимость», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 121351, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молодогвардейская, дом 61, строение 39

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с пластиковой изоляцией, на напряжение до 1000 вольт, с медными жилами, с количеством жил от 1 до 5 штук, номинальным сечением от 0,5 мм.кв. до 5,0 мм.кв., марок: ВВГ, ВВГп, ВВГпнг(А), ВВГнг(А), ВВГпнг(А)-LS, ВВГпнг(А)-FRLS, ВВГпнг(А)-FRLS

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-0188908196-2020 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение до 1 кВ включительно. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 11377, от 06.02.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Центр испытаний машин и оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73», регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21OM18; 11377 от 06.02.2023 года акта анализа состояния производства № 11423 от 09.03.2023 года
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6 и 9-11 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.03.2023 **ПО** 20.03.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

С.А. Шамор
(подпись)

М.П.

Решили Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

Самойлова Юлия Николаевна
(Ф.И.О.)