



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02430/26

Серия **RU** № **0599441**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ». Место нахождения (адрес юридического лица): 606039, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Комбрига Патоличева, дом 37А, квартира 56. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 20. Основной государственный регистрационный номер: 1255200000857. Телефон: +79519059155. Адрес электронной почты: info@pkrazvitie.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ». Место нахождения (адрес юридического лица): 606039, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Комбрига Патоличева, дом 37А, квартира 56. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 20.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство огнезащиты для древесины и материалов на ее основе: огнебиозащитный антисептик товарного знака «HOT POINT», плотностью от 1,080 до 1,130 г/см<sup>3</sup>. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.59.59-006-72583487-2025 «АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ Товарного знака «HOT POINT» от 25.05.2025 г. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3824 99 7000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-0034/01-2026 от 28.01.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/25-11/25 от 27.11.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Белов Максим Сергеевич, Цидилов Алексей Владимирович. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2). Группы огнезащитной эффективности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №1099650). Условия хранения: антисептики хранятся в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения-3 года в таре производителя при соблюдении условий хранения и транспортировки. Гарантийный срок службы огнезащитной обработки – 5 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 01.11.2025 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.01.2026

**ПО**

28.01.2031

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Михайлова Анастасия Константиновна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02430/26

Серия **RU**

№ **1099650**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Группы огнезащитной эффективности:

Огнебиозащитный антисептик товарного знака «HOT POINT» обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 600 г/м<sup>2</sup> (при поверхностной обработке, без учета потерь). Устойчив к старению.

Огнебиозащитный антисептик товарного знака «HOT POINT» обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 350 г/м<sup>2</sup> (при поверхностной обработке, без учета потерь). Устойчив к старению.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации



Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Михалева Анастасия Константиновна  
(Ф.И.О.)