

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01292/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИКА». (ООО «ЗИКА»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141733, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛОБНЯ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 14.

ОГРН 1037714025865, ИНН 7714305360. Телефон: +74955777333, адрес электронной почты: info@ru.sika.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИКА». (ООО «ЗИКА»).

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141733, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛОБНЯ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 14.

ОГРН 1037714025865, ИНН 7714305360. Телефон: +74955777333, адрес электронной почты: info@ru.sika.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные защитно – декоративные (системы наливных полов), с повышенной механической прочностью, на эпоксидной основе торговой марки Sika® «Sikafloor®», в составе согласно приложению №1 на 1 листе, общей толщиной от 0,3 до 6,0 мм, выпускаемые по ТУ 20.30.22-090-13613997-2022. Защитно-декоративное напольное покрытие с повышенной механической прочностью, на эпоксидной основе т.м. Sika® «Sikafloor®». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-018/01-2023 от 24.01.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/01-11/22 от 15.12.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены, в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 2 на 1 листе.

Хранить в герметичной таре в сухом, хорошо вентилируемом и прохладном помещении при температуре от +5 до +30 °С, отдельно от пищевых продуктов и напитков, вдали от источников возгорания и источников тепла. Тара с материалом не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. Гарантийный срок хранения – 12 месяца с даты изготовления, при хранении в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5 °С до + 30 °С в сухих условиях.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.01.2023 по 25.01.2028

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3198798/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01292/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
20.30.22	-	Покрывтия напольные защитно – декоративные (системы наливных полов), с повышенной механической прочностью, на эпоксидной основе торговой марки Sika® «Sikafloor®», в составе: Система № 1: - грунтовочный слой, марок: Sikafloor®-150, Sikafloor®-150 RU, Sikafloor®-151 / Sikafloor®-151 RU, Sikafloor®-160, Sikafloor®-160 RU, Sikafloor®-161/ Sikafloor®-161 RU, Sikafloor®-161 EpoxyPrimer, расходом от 0,3 до 0,6 кг/м², порошок заполнитель, марок: Sika Extender T, Sika Extender T RU, с расходом 0,01 кг/м²; - Базовый слой, марок: Sikafloor® - 381, Sikafloor®-381 RU, с расходом от 0,35 до 3,0 кг/м²; - Песок кварцевый фракции от 0,1 до 0,4 мм, с расходом 3,0 кг/м². Система № 2: - грунтовочный слой, марок: Sikafloor®-150, Sikafloor®- 150 RU, Sikafloor®-151 / Sikafloor®-151 RU, Sikafloor®-160, Sikafloor®-160 RU, Sikafloor®-161/ Sikafloor®-161 RU, Sikafloor®-161 EpoxyPrimer, расходом от 0,3 до 0,6 кг/м², порошок заполнитель, марок: Sika Extender T, Sika Extender T RU, с расходом 0,01 кг/м²; - Базовый слой марки Sikafloor®-382 RU, с расходом от 0,35 до 3,0 кг/м²; - Песок кварцевый фракции от 0,1 до 0,4 мм, с расходом 3,0 кг/м². Система № 3: - грунтовочный слой, марок: Sikafloor®-150, Sikafloor®-150 RU, Sikafloor®-151 / Sikafloor®-151 RU, Sikafloor®-160, Sikafloor®-160 RU, Sikafloor®-161/ Sikafloor®-161 RU, Sikafloor®-161 EpoxyPrimer, расходом от 0,3 до 0,6 кг/м², порошок заполнитель, марок: Sika Extender T, Sika Extender T RU, с расходом 0,01 кг/м²; - Базовый слой, марок: Sikafloor®-381 / Sikafloor®-381 RU, с расходом от 0,35 до 3,0 кг/м²; - заполнитель из кварцевого песка фракции от 0,1 до 0,4 мм, от 0,4 до 0,8 мм или от 0,8 до 1,2 мм, с расходом 3,0 кг/м²; - заполнитель из корунда фракции от 0,4 до 0,8 мм или от 0,8 до 1,2 мм, с расходом 8,0 кг/м²; - финишный слой, марок: Sikafloor®-381, Sikafloor®-381 RU, с расходом от 0,35 до 1,6 кг/м²	ТУ 20.30.22-090-13613997-2022 Защитно-декоративное напольное покрытие с повышенной механической прочностью, на эпоксидной основе т.м. Sika® «Sikafloor®»



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3198798/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ЛБ68.В.01292/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2. - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2. - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)