

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.АД58.В.00021/25



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБВД" (АО "ТБВД")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127287, Россия, город Москва, проезд Петровско-Разумовский, дом 16, этаж 1, помещение VI, комнаты 2-6

Телефон: 89855466737, адрес электронной почты: AOTBBD@mail.ru

ИНН: 7714451788, ОГРН: 1197746548010.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица № ТЈР-1/22 от 10.01.2022 года

Изготовитель «TAIZHOU JUNHAO PLUMBING FITTING Company Limited», «TAIZHOU JUNHAO PLUMBING FITTING CO., LTD».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, BINGANG INDUSTRIAL ZONE, SHAMEN, YUNHUAN, ZHEJIANG, код GLN 6929769607814

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации "ТАТСЕРТ". ОГРН: 1151690091915, ИНН: 1655340994. Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Телефон: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatsert.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД58.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная: краны шаровые из латуни, неполнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу: цапковые, угловые, запорные специальные (с фильтром для подключения сантехнических приборов), с ручным управлением, предназначенные для водных сред, на номинальное давление PN 40 бар (4 МПа), номинального диаметра DN 15 мм, артикул Т-КШ.С.553.1212.XP.CN с товарным знаком «ТЕВО».

Продукция изготовлена в соответствии с чертежами № Т-КШ.С.553.1212.XP.CN от 12.11.2023

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 28.14.13.131

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481808199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия" Раздел 5

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 9643ИЛПМД от 06.02.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта анализа состояния производства №0009/12/24 от 09.12.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации "ТАТСЕРТ"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: краны должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С и относительной влажности 60% в закрытых неотапливаемых помещениях. Хранение кранов на открытых площадках не допускается. Срок хранения – 10 лет, полный срок службы – 10 лет или ресурс – 4000 циклов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.02.2025 ПО 18.02.2030



Руководитель

(заместитель руководителя) органа по сертификации


(подпись)

Илюхина Мария Андреевна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Рогоза Олег Сергеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))