

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01182/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Подольский завод стройматериалов» (ЗАО «ПЗСМ»).

Место нахождения: Московская область, г. Подольск. Адрес юридического лица: 142116, Россия, Московская область, г. Подольск, Ремонтный проезд, д. 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035007204143. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036006830. Телефон: +74967632868, адрес электронной почты: kraskapodolsk1@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Подольский завод стройматериалов» (ЗАО «ПЗСМ»).

Место нахождения: Московская область, г. Подольск. Адрес юридического лица: 142116, Россия, Московская область, г. Подольск, Ремонтный проезд, д. 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035007204143. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036006830.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе грунт-эмали воднодисперсионной эпоксидной «АКВАБЕТ» (расход при нанесении на негорючее основание не более 200 г/м²), выпускаемой по ТУ 2312-031-04002214-2004 «Воднодисперсионная эпоксидная грунт-эмаль "АКВАБЕТ". Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10575/РС от 29.03.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5738-АОП от 19.02.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) – группа по распространению пламени по поверхности не распространяющие (РП1); ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2024 по 02.04.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)