



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НА46.В.06143/23

Серия **RU** № **0447362**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, внутригородская территория города Муниципальный Округ Крылатское, шоссе Рублёвское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10НА46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ-АРСЕНАЛ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 142181, Россия, Московская область, город Подольск, Бережковский проезд (микрорайон Климовск), дом 11А, строение 1, офис 15
Адрес места осуществления деятельности: 171502, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Орджоникидзе, дом 83
Основной государственный регистрационный номер 1025002688920.
Телефон: 74952151089 Адрес электронной почты: kablars@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ-АРСЕНАЛ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 142181, Россия, Московская область, город Подольск, Бережковский проезд (микрорайон Климовск), дом 11А, строение 1, офис 15
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171502, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Орджоникидзе, дом 83

ПРОДУКЦИЯ Провода установочные, не распространяющие горение, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, на номинальное напряжение до 450/750В (согласно приложению - бланк № 0959558). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-007-53908544-2019 «Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, на номинальное напряжение до 450/750В».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 26685ИЛНВО, 26686ИЛНВО от 29.03.2023 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Протокола испытаний № ППБ-247/03-2022 от 11.03.2022 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства от 18.02.2022 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок хранения на барабанах на открытых площадках не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях не более 10 лет. Срок службы – не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.04.2023 **ПО** 27.04.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ежов Игорь Олегович

(Ф.И.О.)

Удиль Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HA46.B.06143/23

Серия **RU** № **0959558**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Провода установочные, не распространяющие горение, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, на номинальное напряжение до 450/750В.	ТУ 27.32.13-007-53908544-2019 «Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, на номинальное напряжение до 450/750В»
	Провода, установочные, не распространяющие горение, с одной круглой медной жилой сечением от 0,75 до 50,0 мм ² , в том числе с гибкой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией или с поливинилхлоридной изоляцией пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение до 450/750В, марки: ПуВ, ПуГВ, ПуГВнг(А)-LS, ПуВнг(А)-LS. Провода, установочные, не распространяющие горение, с двумя или тремя плоскими медными жилами сечением от 1,5 до 4,0 мм ² , в том числе с гибкой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой или с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение до 450/750В, марки: ПуВВ, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВ, ПуГВВнг(А)-LS	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Усик Юлия Сергеевна
(Ф.И.О.)