СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02022/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ» (ООО «ПКС»).

Место нахождения: 453203, Россия, Республика Башкортостан, район Ишимбайский, город Ишимбай, тер. Промзона Левый берег, здание 36, строение 1, кабинет 2.

ОГРН: 1170280007798, ИНН: 0261033924.

Телефон: +78043337595, адрес электронной почты: mail@spl.group.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПЛЕКС» (ООО «КАПЛЕКС»).

Место нахождения: 141980, Россия, Московская область, город Дубна, улица Ленинградская, дом 27.

ОГРН: 1145010002312, ИНН: 5010048561.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные парной скрутки, торговой марки «SPL», предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными токопроводящими жилами, с количеством пар от 1 до 10 включительно, номинальным диаметром жил от 0,43 до 0,63 мм, на номинальное напряжение до 50 В, категорий из ряда: (5, 5е, 6, 6А), в том числе в общем экране и/или экране пар из металлополимерной ленты (алюмофлекс), типов: U/UTP, U/UTP с подвесом, U/FTP, U/FTP с подвесом, F/UTP, F/UTP с подвесом, F/FTP, F/FTP с подвесом, с изоляцией из вспененного полиэтилена, в наружной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов (исполнение нг(А)-HF), или поливинилхлоридного пластиката с пониженным дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение нг(А)-LSLTx), марок: Cat 5e U/UTP, Cat 5e F/UTP, Cat 5e F/FTP, Cat 6 U/UTP, Cat 6 F/UTP, Cat 6 F/FTP, Cat 6a U/UTP, Cat 6a F/UTP, Cat 6a F/FTP, выпускаемые по ТУ 3574-001-31862853-2014 «КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ» от 17.01.2014 г.

код ОКПД 2	27.32.13.150
код ТН ВЭД	8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1398/09-2024 от 26.09.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 01-ОС/19-08/24 от 22.08.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Хранение кабеля должно осуществляться в закрытых помещениях или под навесом в течение срока не более 2 лет. Срок службы - не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.09.2024 по 26.09.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502185/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02022/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011.
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.4	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 (для кабелей в оболочке из поливинилхлоридного пластиката с низким газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения).
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 (для кабелей в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов).

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502185/baseInfo