



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.01675/21

Серия **RU** № **0272944**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 422900, Россия, Республика Татарстан, Алексеевский район, поселок городского типа Алексеевское, улица Северная, дом 25, офис 9
Адрес места осуществления деятельности: 422900, Россия, Республика Татарстан, Алексеевский район, поселок городского типа Алексеевское, улица Кирпично-Заводская, здание 8а
Основной государственный регистрационный номер 1161690143130.
Телефон: 78432085548. Адрес электронной почты: info@alkz.tatar

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 422900, Россия, Республика Татарстан, Алексеевский район, поселок городского типа Алексеевское, улица Северная, дом 25, офис 9
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422900, Россия, Республика Татарстан, Алексеевский район, поселок городского типа Алексеевское, улица Кирпично-Заводская, здание 8а

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 до 16 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ (согласно приложению - бланк № 0836614). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-003-04358879-2020 «Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из пластиков, не содержащих галогенов и ПВХ пластиков пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 11213ИЛНВО, 11214ИЛНВО, 11215ИЛНВО от 19.07.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Протокола испытаний № НМ93-311/08-2021 года, выданного испытательным центром «СЭПЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93) акта анализа состояния производства от 31.05.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия", ГОСТ 31565 "Кабельные изделия Требования пожарной безопасности" п 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

25.08.2021

ПО

24.08.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Панасевич Максим Владимирович

(Ф.И.О.)

Василин Иван Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.01675/21

Серия **RU** № **0836614**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499509	Кабели силовые с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 до 16 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ	ТУ 27.32.13-003-04358879-2020 «Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из пластиков, не содержащих галогенов и ПВХ пластиков пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения»
	с изоляцией и оболочкой из пластиков, не содержащих галогенов, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории (А), в том числе огнестойкие, в том числе плоские, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Нанасенов Максим Владимирович

(Ф.И.О.)

Векшин Иван Владимирович

(Ф.И.О.)