

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00403/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАСТРЕСУРС" (ООО ПК "ПЛАСТРЕСУРС"), Место нахождения: 454038, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, Д. 5, ПОМЕЩ. 6,7 (ОФИС), Адрес места осуществления деятельности: 454038, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Хлебозаводская, дом 5, ОГРН: 1207400009552, ИНН: 7447294057, Телефон: +7 73512181809, E-mail: Fil3009@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАСТРЕСУРС" (ООО ПК "ПЛАСТРЕСУРС"), Место нахождения: 454038, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, Д. 5, ПОМЕЩ. 6,7 (ОФИС), Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454038, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Хлебозаводская, дом 5.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильные поливинилхлоридные, для внутренней отделки помещений, без покрытия, окрашенные в массу, толщиной изделия от 5 мм до 10 мм, плотностью от 1200 до 1400 кг/м³, марки: «Центропласт», выпускаемые по ТУ 22.23.11.000-001-45095541-2023 «ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний: № ППБ-1128/08-2023 от 28.08.2023 г., испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 051-СС/05-2023, выданного 31.05.2023 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Панели и фасонные изделия не относятся к категории опасных грузов и транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

Изделия хранят в крытых складах или в других условиях, исключающих возможность их механического повреждения и действия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения – один год после даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.08.2023 по 30.08.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

эксперт-аудитор
эксперты-аудиторы)

Акулова
(подпись)


Акулова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Галимуллина Алина Ринатовна
(фамилия, имя, отчество)

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13 п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13 п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Эксперт-аудитор
(эксперты-аудитор)

Акулова
(подпись)

(подпись)

Акулова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Галимуллина Алина Ринатовна
(фамилия, имя, отчество)