



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ЛБ01.Н.00829

017585

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001. Адрес юридический: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение, ком. 17-18. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001. Адрес производства: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение, ком. 17-18. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ЛБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационного (конструкционного) шва между бетонными и железобетонными элементами здания в составе: Герметик терморасширяющийся огнезащитный акриловый однокомпонентный «Огнетитан – ГТО» (ТУ 20.30.22-028-03495485-2023), негорючая (НГ по ГОСТ 30244-94) минеральная вата, плотностью не менее 100 кг/м³, с шириной шва не более 200 мм. и глубиной шва не менее 50 мм. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. Предел огнестойкости»
(См. приложение на бланке № 013871).

код ОКПД2
20.30.22.170
код ТН ВЭД
3824 99 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы исследований (анализа) № 01522/ЕМ-16, № 01523/ЕМ-16, № 01524/ЕМ-16 от 15.11.2023 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ЛБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-028-03495485-2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.11.2023 г. по 14.11.2028 г.

Руководитель

(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00829

013871

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата:

Глубина монтажного шва, не менее, мм.	Ширина монтажного шва, не более, мм.	Глубина заделки шва ватой НП (ГОСТ 30244-94), плотностью не менее 100 кг/м ³ , не менее, мм.	Глубина заделки шва огнезащитным герметиком «Огнетитан-ГТО» (ТУ 20.30.22-028-03495485-2023), не менее, мм.	Предел огнестойкости шва по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
50	200	30	20	EI 90
100	200	50	50	EI 180
150	200	100	50	EI 240

ГЕРМОИЗОЛ

+7(499)288-00-31

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

